

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/099626/2025

Teplice, dne 19.8.2025

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Novostavba mola na Horním rybníku v Zámecké zahradě

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

DOTAZ č.1:

Ve VV u SO – 00 Stavební jímka je u položky č.19 Montáž mobilních ploch z plastových zámkových segmentů volně položené na terén pojezdné pro zatížení přes 35 t/m² do 80 t/m² je množství 210 m², ale v PD ve výkrese č.C3-priprava_stavby_vykopy je uvedená plocha 455 m².

ODPOVĚď č.1:

V objektu SO-00 je zahrnuta montáž a demontáž plastových zámkových segmentů pro montáž štětovicové stěny, kdy plocha 210m² bude umístěna dle použitého strojového vybavení. Plocha 455m² je součástí realizace vlastního objektu mola a tato plocha je vykázána ve VV v části SO-02 Chodníky.

DOTAZ č.2:

V totožném výkrese jsou zakresleny ŽB silniční panely 3*1,5 – cca 24ks, tuto položku jsme ve VV nenašli.

ODPOVĚď č.2:

Silniční ŽB panely jsou, stejně jako výše uvedená plocha 455m², součástí SO-02 Chodníky a jsou vykázány v příslušném VV - 37ks.

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....

vz Simona Zajícová

Bc. Šárka Marešová

vedoucí oddělení investic a realizací MgMT