



Váš dopis zn.: -
ze dne: 7.3.2024
Naše značka: O 24690027329 / ÚTPČMO/Mu
Číslo složky: 612124915
Vyřizuje: Jiří Mužík
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 11.3.2024

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338

413 01 Roudnice nad Labem

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Teplice - rekonstrukce - ul. Francouzská
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice, ul. Francouzská
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Teplice
Žadatel:	Projekce dopravní Filip s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, pavla.moravcova@pdprojekce.cz
Investor:	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Nám.Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Projektant:	Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice / dále jen SVS /
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
------------------------	----

Popis navrženého řešení:

Předložená dokumentace výše uvedené akce řeší rekonstrukci stávající komunikace / ul. Francouzská / v Teplicích. Součástí stavby je i výstavba veřejného osvětlení a úpravy parkovacích stání s individuálním zasakováním povrchových vod do podlaží. Odvodnění komunikace je navrženo přes rekonstruované uliční vpusti, dojde pouze k jejich novému rozmístění z důvodu celkového prostorového a výškového přeřešení zájmové lokality.



S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby

Souhlasíme :

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Před započítím prací požádá stavebník o **vytýčení vodohospodářského zařízení** v prostoru navržených staveb.
Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s.. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
- 2) Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 3) Případná existence dalších vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 4) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 5) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 6) **Požadujeme zachovat krytí nad vodohospodářskými sítěmi dotčených stavbou. Poklapy od zemních armatur a kanalizačních šachet dotčených stavbou požadujeme upravit do nové nivelety.**
- 7) **Navržené lampy VO požadujeme situovat mimo vodohospodářské sítě / po upřesnění jejich předchozího vytýčení v terénu / a mimo jejich ochranná pásma, která jsou obecně vymezena zákonem č. 274/2001 Sb.**
- 8) **Při pokládce kabelového vedení VO požadujeme dodržet ČSN 73 60 05 / křížení a souběhy s uvedenými sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. /. Kontrolu křížení a souběhu požadujeme provést před provedením zpětného zasypu rýhy našimi provozními pracovníky střediska vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést zápis do stavebního deníku nebo s vytvořením samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí předávajícího a přejímajícího řízení, příp. kolaudace stavby.**

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

157

Jiří Mužík

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: **PVTP,PKTP**

Přílohy : **bez**