



LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- PLYNOVOD - NTL - GASNET, S.R.O.
- PLYNOVOD - STL - GASNET, S.R.O.
- VODOVOD - PITNÁ VODA - SČVK, A.S.
- KANALIZACE - JEDNOTNÁ - SČVK, A.S.
- NEURČENO - SČVK, A.S.
- SILOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
- SILOVÉ VEDENÍ VN - PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
- HORKOVOD, PAROVOD - ČEZ TEPLÁTENSKÁ, A.S.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - TELCO PRO SERVICES, A.S.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - CETIN, A.S.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ - MARIUS PEDERSEN A.S.

LEGENDA PLÁNOVANÉ SÍŤ

- PLYNOVOD - NTL - GASNET, S.R.O.
- KANALIZACE - JEDNOTNÁ - SČVK, A.S.
- VODOVOD - PITNÁ VODA - SČVK, A.S.

LEGENDA VO :

- A2, A4, A8, A18, A20  
Svítldo SITECO Streetlight SL 11 iQ mini | ST0.5a (5XC2B51E08HE) umístěné na trakčním stožáru, který je osazený výložníkem UDTR 2000 . (Světelný bod ve výšce 9 ). 5ks
- A1, A3, A5-A7, A9-A17, A19  
Svítldo SITECO Streetlight SL 11 iQ mini | ST0.5a (5XC2B51E08HE) umístěné na stožáru JB 9T, který je osazený výložníkem V1/114 - 2500 (Světelný bod ve výšce 8m) 15ks
- KABELOVÉ VEDENÍ VO CYKY 4Bx16 970m

LEGENDA VO 2.etapa :

- A02, A013  
Svítldo SITECO Streetlight SL 11 iQ mini | ST0.5a (5XC2B51E08HE) umístěné na trakčním stožáru, který je osazený výložníkem UDTR 2000 . (Světelný bod ve výšce 9 ). 2ks
- A01, A03-A012 A014-A021  
Svítldo SITECO Streetlight SL 11 iQ mini | ST0.5a (5XC2B51E08HE) umístěné na stožáru JB 9T, který je osazený výložníkem V1/114 - 2500 (Světelný bod ve výšce 8m) 19ks
- B  
Svítldo SITECO Streetlight SL 21 midi | PC-R (5XE7G43A08MB) umístěné na stožáru STP-6D, který je osazený výložníkem UD1-1600/D (Světelný bod ve výšce 7m) 4ks
- KABELOVÉ VEDENÍ VO CYKY 4Bx16 990m

číslo projektu :	23/2025	datum :	5/2025	Richard Hubený	
projektant :	Richard Hubený			Česká 470/41	
kreslil :	Richard Hubený			Most 434 01	
investor :	Statutární město Teplice			mail: rhubeny@volny.cz tel.: 725 058 833	
objekt:	D Výkresová dokumentace				
zakázka :	Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Duchcovská - II.etapa				
název výkresu :				stupeň projektu :	číslo výkresu :
Situace veřejného osvětlení - část.1				DUR/DPS	D.1.2
				měřítko :	