

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Ul. Francouzská včetně VO

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ :

V položkovém rozpočtu v listu SO 401 Veřejné osvětlení je v položce 76 (na řádce 181) Rozvaděč vč. Výzbroje , jedná se o dodávku nového rozvaděče po rozvaděči demontovaném. K tomu novému rozvaděči není v projektové dokumentaci schéma, ani to kde je umístěn, zda na povrchu nebo pod zemí. Může Zadavatel prosím minimálně popsat výzbroj rozvaděče a jeho velikost?

ODPOVĚĎ :

Jedná se o plastový pilíř umístěný na severozápadním nároží křižovatky ulic Francouzská - Pařížská, označení v PD "SKR". Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám nároží je třeba pilíř přeložit (k oplocení parc. č. 3181/1). Pokud ovšem technický stav pilíře bude v nevyhovujícím stavu, je třeba instalovat novou obdobnou skříň. Skříň slouží k propojení napájecích kabelů VO, které vzhledem k potřebnému prostoru nelze provést ve stožáru VO. Ve skříni tedy budou pouze propojovací svorkovnice. Velikost skříně je třeba zvolit s ohledem na potřebné místo pro instalaci propojovacích svorkovnic čtyř napájecích kabelů VO - Skříň SS100/NKE1P v pilíři 3 x 160 A.

stávající pilíř - odkaz na mapy: <https://mapy.com/s/kesecubelo>

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT