

## VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

---

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce ul. Duchcovská

### ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

### DOTAZ :

Součástí SO 05 chráničky pro kamerový systém je dodání a osazení 20 ks datových komor.

Projektová dokumentace však nikde neuvádí požadované rozměry a případně další požadavky (například ohledně poklopů, zamykání).

Může Zadavatel uvést podrobnější specifikaci datových komor?

### ODPOVĚĎ :

Jedná se o kabelovou komoru o rozměru 450x450mm, hloubka 400mm, D400 dle EN14802. Víko kompozitní B125 (12,5t) vč. rámu pro komory 450x450mm, fixace šroubem.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....  
Bc. Šárka Marešová  
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT