




Výkop v komunikaci 50 x 130 cm



Výkop ve chodníku 35 x 70 cm



Výkop ve volném terénu 35 x 80-100 cm



Legenda VO

- N.x
- P.x
- V.x
- ST.x
- D.x
- RVO 50
- T.1
- BOX

Nové světelné místo, stožár (V=8m), výhledník, svítidlo LED dle přílohy, 2700K
nové Přechodové světelné místo, stožár (P=6m), svítidlo LED dle přílohy, 4000K
na stávající stožár Výmění svítidlo za LED dle přílohy, 2700K
stávající světelné místo bez změny
demontované světelné místo
stavající rozvaděč VO doplněný o chránění s nadproudovou ochranou 1x10A/B 30mA
stoup osvětlovací kuželový s ucpávkou na vrcholu (T=8m) pro přeložený kamerový systém
projektovaná kabelová komora 0,45 x 0,45 x 0,4 m s vlnem zatlačitelným 12,5 t
nová projektovaná obetonovaná kabelová chránička D110 veřejného osvětlení
nová projektovaná obetonovaná kabelová chránička D63 rezervní datová
projektované zemní kabely VO CYKY 4x16 v celé délce v chráněnce
stavající zemní kabely VO
projektované zemní kabely TEPNET CYKY 3x2,5 v celé délce v chráněnce
chránička optického kabelu HDPE 40 mm , odolnost 750N/20cm oranžová
demontáž závěsného optického vedení

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.		
1.		

INVESTOR: Stát územní město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice		ZPRACOVATEL: CAD: TRI-IN <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMÁ, s.r.o.</small>	
KÚ: Teplice - Trnovany (766259), Teplice (766003)			
Zodpovědný projektant: Jiří Šuk		Paré:	
Vypracoval: Michal Křmých			
Datum: 01/2026	Číslo zakázky: 23-0334	Objekt: SO401	Stupeň: DPS/DZS
Zakázka: TEPLICE - NAVÝŠENÍ KAPACITY PARKOVACÍCH STÁNÍ V UL. TRNOVANSKÁ			
Příloha: D.401.2 - SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ			