



0000000102291511509

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 8. 1. 2025

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 7. 1. 2025 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 1916/9 a dále dle PD v katastrálním území Teplice-Trnovany vedená pod názvem "TEPLICE - NAVÝŠENÍ KAPACITY PARKOVACÍCH STÁNÍ V UL. TRNOVANSKÁ" se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **kabelových vedení NN** v našem majetku.

Litujeme, ale z níže uvedeného důvodu nesouhlasíme s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Odůvodnění:


Na dotčených parcelách pro stavbu plánovaných parkovacích míst se nachází zemní kabelová vedení NN, která jsou chráněna ochrannými pásmy, z čehož vyplývají i podmínky umístování staveb v jejich okolí a jsou v přímém střetu s umístěním plánovaných parkovacích míst.

Na místech, kterými prochází podzemní kabelové napětí NN nelze umístit parkovací místa veřejného parkoviště (jedná se o 2 parkovací místa). Stavbou parkovišť nesmí dojít k znesnadnění přístupu k podzemnímu vedení. Jednotlivá parkovací místa musí být umístěna při dodržení minimálních vzdáleností od kabelového vedení NN (1m). Dále dle PD plánujete na našem kabelovém vedení výkop pro prokořenitelnou vrstvu. V případě provádění výkopových prací v bezprostřední blízkosti distribučního zařízení požadujeme provádění těchto činností ručně a požadujeme doplnění kořenové clony, aby nedošlo k poškození kabelového vedení. Pro nové posouzení Vaší projektové dokumentace požadujeme výše uvedené doplnit do projektové dokumentace.

34P-00 RedTypeC RedExtID:0019778293 ProcessID:CS-20250108T10637-0001 DocExtID:000000078918508 BOLD:001AA4A1A122FEEFB3B3BAE955F0F89
 PGMNAME:ZISUQSPRN DocType:C205Abv(6) SAPty:Dopis DocD36 ZkAdID:0013364676 DocID:001052318802 U:A:81 cW0082d2p2t4-51932272 VarY799D26T1 QUICK str:1 Ist:1
 SONGName: DopIs_1st_Nr. Marketing: 1 overflow: 1 Marketing: Pops0: 3

Toto vyjádření nelze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Regionální obsluha

ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál
(www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

