



Projekce dopravní Filip s.r.o.  
Švermova 1338  
413 01 ROUDNICE NAD LABEM



D0000000102328401306

NAŠE ZNAČKA  
001160057865

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 25. 2. 2025

## Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 24. 2. 2025 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 1916/9 a dále dle PD v katastrálním území eplice-Trnovany vedená pod názvem „Teplice – navýšení kapacity parkovacích stání v ul. Trnovanská“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **kabelového vedení NN** v našem majetku.

**Litujeme, ale z níže uvedeného důvodu nesouhlasíme s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.**

### Odůvodnění:

U parkovacího stání v blízkosti p.p.č. 2250/34 není v PD ani v koordinační situaci doplněna úprava pro zamezení parkování vozidel v místech uložení kabelového vedení NN, kde je třeba dodržet ochranné pásmo 1m na obě strany od kabelového vedení.

Pro nové posouzení Vaší projektové dokumentace požadujeme výše uvedené doplnit do projektové dokumentace.

Toto vyjádření nelze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení.

S pozdravem

Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Regionální obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál ([www.cezdistribuce.cz/dip](http://www.cezdistribuce.cz/dip)) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na [www.cezdistribuce.cz/proud](http://www.cezdistribuce.cz/proud)).

