



CHODNÍKOVÉ PLOCHY / STEZKA PRO CYKLISTY		
TP 170 - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH		
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2		
VOZOVKA D2-D-1		
BETONOVÁ DLAŽBA	60mm	ČSN 73 6131
- se sraženou hranou, tvar CIHLA, barva ŠEDÁ		
DRČENÉ KAMENIVO DK 4/8	40mm	ČSN EN 13 242+A1
ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>A</sub> 0/32; G <sub>E</sub>	150mm	ČSN 73 6126-1
PLÁŇ UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ NA E <sub>def2</sub> ≥30 MPa		
CELKEM	250mm	
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY:		
ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>B</sub> 0/63; G <sub>N</sub>	300 mm	ČSN 73 6126-1
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	200 g/m <sup>2</sup>	

CHODNÍKOVÉ PLOCHY - VAROVNÉ / SIGNÁLNÍ PÁSY		
TP 170 - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH		
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2		
VOZOVKA D2-D-1		
BETONOVÁ RELIEFŇÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ	60mm	ČSN 73 6131
- tvar CIHLA, barva ČERVENÁ		
DRČENÉ KAMENIVO DK 4/8	40mm	ČSN EN 13 242+A1
ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>A</sub> 0/32; G <sub>E</sub>	150mm	ČSN 73 6126-1
PLÁŇ UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ NA E <sub>def2</sub> ≥30 MPa		
CELKEM	250mm	
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY:		
ŠTĚRKODRŤ ŠD <sub>B</sub> 0/63; G <sub>N</sub>	300 mm	ČSN 73 6126-1
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	200 g/m <sup>2</sup>	

OBNOVA / ZAVÁZÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV		
ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP	0,70 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACL 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-EP	1,00 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
CELKEM	110 mm	

ZELEN	
ZÁSYP ZÜRODNITELNOU ZEMINOU	200mm
OSETÍ VHODNOU TRAVNÍ SMĚSÍ	40 g/m <sup>2</sup>
DOSYP VHODNOU ZEMINOU	dle sit.
CELKEM	>200mm

<u>ZHOTOVITEL:</u> PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o. Školská 689/20 110 00 Praha 1 – Nové Město TEL: +420 607 649 782 E–MAIL: projekty@chladny.cz		<u>OBJEDNATEL:</u> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE náměstí Svobody 2 415 95 Teplice	
<u>HIP:</u> Ing. Miroslav Chladný		<u>STUPEŇ:</u> DPZ	
<u>VYPRACOVAL:</u> Tomáš Mařík		<u>DATUM:</u> 02/2025	
<u>KONTROLOVAL:</u> Ing. Miroslav Chladný			
<u>AUTORIZACE:</u>		<u>Č. PARÉ:</u>	
<u>ZAKÁZKA:</u> Nový přechod pro chodce v ul. Fráni Šrámka před ul.Doubravská			
<u>ČÁST PD:</u> D. 1 SO 01 Přechod pro chodce			
<u>NÁZEV VÝKRESU:</u> Vzorové příčné řezy			
<u>REVIZE:</u> -	<u>MĚŘÍTKO:</u> 1:50	<u>Č. VÝKRESU:</u> D.1.2	