

Jana Strejcovská
Vančurova 2775
415 01 TEPLICE



0000000102330813701

NAŠE ZNAČKA
001160169252

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 28. 2. 2025

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 26. 2. 2025 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 1929/6 a dále dle PD v katastrálním území Teplice-Trnovany vedené pod názvem „SO 01 Nový přechod pro chodce v ul. Fráni Šrámka, před ul. Doubravská“ se nachází zařízení **kabelových vedení VN, NN** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že se v blízkosti plánované stavby nachází zemní kabelová vedení vysokého napětí a nízkého napětí, která jsou chráněna ochrannými pásmy, z čehož vyplývají i podmínky umísťování staveb v jejich okolí.
Dotčená zemní kabelová vedení v této lokalitě požadujeme před započítím stavby vytyčit a určit přesné umístění.
V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN a NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, křížení a souběh vedení technického vybavení v podzemní trase podle ČSN 73 6005. Dle PNE 33 3301 a PNE 33 3302 je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. V případě provádění výkopových prací v bezprostřední blízkosti distribučního zařízení požadujeme provádění těchto činností ručně.
Pokud nebude možné dodržet tyto podmínky, musí být podána žádost o přeložku našeho zařízení.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1,



DISTRIBUCE

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Regionální obsluha

ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0020160410 ProcessID:CS-20250228T084432.0001 DocExtID:0000000080315644 BOLD:001A4A1A12231EEFDB4FB11D86709A6
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA/16) SAPyp:Dopis-DP-D42 ZakID:0012860804 DocID:001052878884 IA:59 (w0008252la2-54445303 Ver:X805D261 QUICK str:3 ist:2
PageName: Dopis_next_NV, PageCounter: 3 overflow 0 Marketing: Popis0: D42



D0000001102330813701

