


ZÁKLADNÍ OCHRANA

zajištěna základní izolací živých částí, přepážkami nebo kryty dle podmínek ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, příloha A.

OCHRANA PŘI PORUŠE

zajištěna automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním a ochranným pospojováním za podmínek dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.1 až 411.3 a čl. 411.4.



trojfázový jistič s charakteristikou B



nožové pojistky s charakteristikou gG

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bítozeves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>	
T.BEHINA	ING. J. ŠIMMER	ING. J. ŠIMMER		
INVESTOR: Statutární město Teplice, Krupská 346/2, 415 95 Teplice				
KRAJ : Ústecký	OBEC: Teplice			
ČÁST PD: D1.4 - Silnoproudá elektrotechnika				
AKCE: Rekonstrukce rozvodů silnoproudé elektrotechniky v objektu MŠ, Jugoslávská 2736, Teplice - ETAPA 1			ZAK. Č.: 313/2023	
			FORMÁT: 1A4	KOPIE:
			DATUM: 04/2023	
			STUPEŇ: DPS	
			MĚŘÍTKO: ---	
OBSAH: Schema rozvodu NN			VÝKRES Č.: D1.4-02	