



**Skladba T-1:**  
Hydroizolační fólie z TPO/FPO, B(roof)T3, tl. 1,5 mm  
mechanické kotvení teleskop ATK 50x255 mm + šroub do betonu  
Nehořlavá geotextilie - skelné rouno 120 g/m<sup>2</sup>  
Deska z expandovaného polystyrénu EPS 150 S ( $\lambda_g = 0,38 \text{ W/mK}$ ), tl. 100+80 mm  
Parozábrana z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, tl. 4 mm  
Asfaltový penetrační nátěr  
Jemný cementový potěr pro vyrovnání povrchu 25 MPa, tl. 5-15 mm  
**Očištění povrchu betonu**  
Demontáž - Hydroizolace PVC vč. kotvení, tl. 1,5 mm  
Demontáž - Deska PUR, tl. 60 mm  
Demontáž - Deska z EPS 100 S, tl. 100 mm  
Demontáž - Živičná krytina, předpoklad asf. pás 3x 4 mm (u "T-b" demolice 4x 4 mm)  
Stávající - Keramický stěni panel ve spádu, tl. 140 mm  
Stávající - Vzduchová mezera tl. 240 mm - utěsněno  
Stávající - Minerální plst tl. 2x60 mm  
Stávající - Železobetonové desky, tl. 250 mm  
Stávající - Vnitřní omítka tl. 10 mm

Stávající konstrukce - bez stavebních úprav

Nově navržené konstrukce

Bourané konstrukce

Před realizací nadezdívek musí dojít k finálnímu ověření šířky a výšky jednotlivých atik, které se liší v závislosti na jednotlivých přechodech mezi pavilony a výškové úrovni střech.

Stávající fasádní systém zůstává beze změn. Pokud dojde během realizace atik k narušení tohoto systému, bude následně lokálně opraven a uveden do původního stavu.

Navržené konstrukční systémy lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni.

ZODP.PROJEKTANT	KONTOLOVAL	KRESLIL		
ING. JOSEF JAMBURA	ING. JOSEF JAMBURA	ING. JANA KYSELOVÁ		
		BC. VÍT TREFIL		
KRAJ: ÚSTECKÝ			FORMÁT	6x44
INVESTOR: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice			MĚŘÍTKO	1:4
AKCE :	Rekonstrukce střechy ZŠ Maršovská - pavilon S3, Teplice  MARŠOVSKÁ 1575/2, 415 01 TEPLICE		DATUM	12/2025
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	RG 24069
			INDEX	
D.1.1-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
DETAIL ATIKY - BEZ NADEZDÍVKY			D.1.1-D.02	