


Skladba T-1:  
Hydroizolační fólie z TPO/FPO, B[roof]T3, tl. 1,5 mm  
mechanické kotvení teleskop ATK 50x255 mm + šroub do betonu  
Nehořlavá geotextilie - skelné rouno 120 g/m2  
Deska z expandovaného polystyrénu EPS 150 S ( $\lambda_D=,038W/mK$ ), tl. 100+80 mm  
Parozábrana z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, tl. 4 mm  
Asfaltový penetrační nátěr  
Jemný cementový potěr pro vyrovnaní povrchu 25 MPa, tl. 5-15 mm  
Očištění povrchu betonu  
Demontáž - Hydroizolace PVC vč. kotvení, tl. 1,5 mm  
Demontáž - Deska PUR, tl. 60 mm  
Demontáž - Deska z EPS 100 S, tl. 100 mm  
Demontáž - Živičná krytina, předpoklad asf. pás 3x 4 mm (u "T-b" demolice 4x 4 mm)  
Stávající - Keramický střešní panel ve spádu, tl. 140 mm  
Stávající - Vzduchová mezera tl. 240 mm - utěsněno  
Stávající - Minerální plst tl. 2x60 mm  
Stávající - Železobetonové desky,tl. 250 mm  
Stávající - Vnitřní omítka tl. 10 mm

### LEGENDA:

- Stávající konstrukce - bez stavebních úprav
- Nově navržené konstrukce
- Bourané konstrukce

### POZNÁMKY:

Před realizací vpustí musí dojít k finálnímu ověření výšky k napojení nových systémových odtoků dle skutečného stávajícího sklonu s nově navrženou skladbou.  
Konstrukční provedení v místě stávající vpustí není znám a musí být ověřen po vybourání původních vrstev a stávající vpustí. Předpokládá se provedení výdřevy mezi spádovými keramickými panely, která bude ve špatném stavu a bude provedena jako nová.  
Navržené konstrukční systémy lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem.  
Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni.

ZODP.PROJEKTANT		KONTROLOVAL	KRESLIL	<div></div>		
ING. JOSEF JAMBURA		ING. JOSEF JAMBURA	ING. JANA KYSELOVÁ			
			BC. VÍT TREFIL			
KRAJ: ÚSTECKÝ						
INVESTOR: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice						
AKCE :					FORMÁT	6x44
Rekonstrukce střechy ZŠ Maršovská - pavilon S3, Teplice					MĚŘÍTKO	1:4
					DATUM	12/2025
					ÚČEL	DPS
MARŠOVSKÁ 1575/2, 415 01 TEPLICE					Č. ZAKÁZKY	RG 24069
D.1.1-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					INDEX	
DETAIL VPUSTI STŘECHY					D.1.1-D.03	