

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

ZŠ Edisonova – rekonstrukce střechy – tělocvična

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Dotaz č. 1:

Prosím o specifikaci (referenční materiál) nebo alespoň o ověření, zda je správně uveden požadavek na klasifikaci skladby střechy Broof(t3) s fólií na bázi TPO/FPO na vrstvě EPS. Ověřoval sem u několika dodavatelů a žádný tento požadavek neumí splnit.

Odpověď č. 1:

Požadavek Broof(T3) je dán projektantem PBŘS a musí být zachován.

Dále je zapotřebí zachovat tloušťku a materiál tepelně izolační vrstvy z polystyrénu, která je dána výpočtem a výsledná hodnota musí splňovat ČSN.

Vrchní fólii je možné zaměnit, aby celý systém skladby byl certifikovaný na Broof(T3). Např. použít systémovou skladbu s PVC DEKPLAN 76.

Dotaz č. 2:

Je možné v rámci nové skladby uvažovat s ponecháním původního asfaltového souvrství na nosném panelu a jeho převaření novou parozábranou, nebo stavebník trvá na demontáži této vrstvy? Demontáž je značně ekonomicky neefektivní, s vysokým rizikem zatečení při realizaci a technicky neopodstatněná.

Odpověď č. 2:

Není možné uvažovat s ponecháním původního asfaltového souvrství.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 1 nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....
v.z. Simona Zajícová
referent oddělení investic a realizací MgMT

Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT