

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

navýšení kapacity parkovacích stání v ul. Trnovanská

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr obsahuje položku 69 592460000.R1.2 dlažba velkoformátová betonová zatravnňovací 400*200 mm tl. 120 mm, šedá – přírodní o výměře 285,426 m².

Výkres D.101.7 Specifikace stavebních prvků však uvádí požadavek na materiál v podobě :
Betonová vegetační dlažby, tvar „deska“ rozměrů 400*400*120 mm, ale znázorněna je deska rozměrů 200*200 mm a 200*100 mm.

V popisu je uvedeno, že použití je pro parkovací stání tl. 80 mm.

Může Zadavatel upřesnit požadavky na materiál tak, aby nebyly v rozporu ?

Odpověď č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že je platná položka 69 592460000.R1.2 dlažba velkoformátová betonová zatravnňovací 400*200 mm tl. 120 mm, šedá – přírodní o výměře 285,426 m². Jedná o dlažbu pojížděnou vozidly IZS.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 1 nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....
v.z. Simona Zajícová
referent oddělení investic a realizací MgMT

Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT