

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Cyklistická trasa Teplice - I. etapa (ul. Písečná - ul. Bystřanská)

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621
Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Dotaz č. 1:

Koordinační situační výkres 1, C.3.1 znázorňuje 3 místa pro provedení plošného vodorovného značení v červené úpravě.

Dodavatel se domnívá, že výkaz výměr SO 01 Komunikace neobsahuje položku pro ocenění tohoto značení.

Může Zadavatel ověřit správnost výkazu výměr a případně jej doplnit a určit materiál pro provedení tohoto značení?

Odpověď č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že dotčená položka (červený povrch vozovky) se nachází v soupisu prací pod pořadovým číslem 55 ve výměru SO 01 komunikace.

Jedná se o červený adhezivní nátěr vozovky sloužící k vizuálnímu zvýraznění a ke zvýšení adheze v daném úseku komunikace. Při aplikaci se na očištěnou vozovku nejprve rozetře tekutá pryskyřice, která se následně v nadbytku zasype tvrdou drtí. Po vytvrzení pojiva se přebytečné kamínky strojně odmetou a povrch je připraven k provozu.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 1 nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....
v.z. Simona Zajícová
referent oddělení investic a realizací MgMT

Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT