

## **VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

---

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Cyklistická trasa Teplice - I. etapa (ul. Písečná - ul. Bystřanská)**

### **ZADAVATEL:**

**Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621**  
Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

### **Dotaz č. 1:**

Výkaz výměr, list 1- SO 01 – Komunikace obsahuje položku

77 9153111111 Vodorovné značení předformátovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m 97 ks

Technická zpráva D.1.1 však na straně 6 uvádí, že veškeré VDZ bude provedeno plastovým silničním nástřikem (pravděpodobně myšlen stříkaný plast).

Může Zadavatel upřesnit požadované provedení symbolů dle položky číslo 77.

Odpověď č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že položka 77 9153111111 Vodorovné značení předformátovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m 97 ks je platná.

Přílohou vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 2 je autorizovaná technická zpráva, ve které je na straně 6 nově upřesněno, že veškeré liniové VDZ bude aplikováno nástřikem v plastovém provedení a symboly VDZ (cyklo piktogramy atp.) budou provedeny z předformovaného termoplastu.

**Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 2 nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.**

.....  
Bc. Šárka Marešová  
vedoucí oddělení investic a realizací MGMT