



DODATEČNÁ INFORMACE č. 3

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL

Obchodní firma/název: SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice
IČO: 751 11 187

Kontaktní osoba: Tereza Kubáková, administrátor VZ
e-mail: tereza.kubakova@pgmc.cz
tel. č: +420 723 576 215

Odkaz na profil zadavatele:

https://zakazky.teplice.cz/profile_display_120.html

Název zakázky:

„Dodávka s instalací FVE o výkonu min. 99,12kWp“

V Ústí nad Labem dne 12. 3. 2026

Zadavatel tímto poskytuje odpověď na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou obdržel dne 10. 3. 2026 e-mailem na adresu tereza.kubakova@pgmc.cz:

Úplné znění dotazu:

„je možné DC kabeláž vést venkem a pouze jedním prostupem do technické místnosti kvůli požárním úsekům?“

Odpověď zadavatele:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že primárně nelze kabeláž vést způsobem uvedeným v dotazu dodavatele, a to z důvodu chráněné únikové cesty, uvnitř ní musí být veškeré kabeláže provedeny s odolností P15-R (Funkčnost při požáru). Teoreticky možné řešení je za předpokladu instalace požárně odolného kastlíku, který by tvořil samotný požární úsek v celé délce chráněné únikové cesty, s ohledem na stávající rozvody by se však jednalo o velice složitou záležitost.

Lhůta pro podání nabídek se vzhledem k povaze odpovědi neprodlužuje.

S pozdravem a přáním hezkého dne

v zastoupení zadavatele

Ing. Tereza Kubáková, administrátor VZ, PGM Consulting s.r.o.