



## DODATEČNÁ INFORMACE č. 7

### Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace

#### ZADAVATEL:

**Obchodní firma/název:** SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace  
**Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice  
**IČO:** 751 11 187  
**Kontaktní osoba:** Tereza Kubáková, administrátor VZ  
e-mail: [tereza.kubakova@pgmc.cz](mailto:tereza.kubakova@pgmc.cz)  
tel. č: +420 723 576 215

#### Odkaz na profil zadavatele:

[https://zakazky.teplice.cz/profile\\_display\\_120.html](https://zakazky.teplice.cz/profile_display_120.html)

#### Název zakázky:

„Dodávka s instalací FVE o výkonu min. 99,12kWp“

V Ústí nad Labem dne 23. 3. 2026

Zadavatel tímto poskytuje odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou obdržel e-mailem na adresu [tereza.kubakova@pgmc.cz](mailto:tereza.kubakova@pgmc.cz) dne 19. 3. 2026.

#### Úplné znění dotazu:

- 1. Požadujete nabídnout výhradně FV panely Full Black nebo může být FV černý panel se stříbrným rámečkem, ale vysokou účinností?*
- 2. Může se použít optimizér společně pro 2 panely a musí být výhradně s hodnotou 1000W ?*
- 3. Příložená SoP s ČEZ je již propadlá. Žádáme o dodání platné SoP s požadavkem na úpravu přípojného místa, pokud má být tato úprava zahrnuta do nabídky s novým datem připojení? Do jaké položky Výkazu výměr se má zahrnout?*
- 4. V případě, že požadujete po dodavateli vyhotovit a nacenit PBR, měla by být tato položka součástí položkového rozpočtu, případně kam máme tuto položku zahrnout?*

#### Odpověď zadavatele:

- 1. Požadujete nabídnout výhradně FV panely Full Black nebo může být FV černý panel se stříbrným rámečkem, ale vysokou účinností?*

**Investor preferuje Full black bez rámečků, tedy je podmínkou.**

- 2. Může se použít optimizér společně pro 2 panely a musí být výhradně s hodnotou 1000W?*

**Investor preferuje výhradně hodnotu 1000 W, kvůli menší poruchovosti a instalaci počtu per panel. Opět podmínkou.**



3. *Příložená SoP s ČEZ je již propadlá. Žádáme o dodání platné SoP s požadavkem na úpravu přípojného místa, pokud má být tato úprava zahrnuta do nabídky s novým datem připojení? Do jaké položky Výkazu výměr se má zahrnout?*

**O novou smlouvu je požádáno a je akceptována dle platných podmínek té původní, v tuto chvíli se čeká na její navedení do systému PDS po fyzickém podpisu vedení.**

4. *V případě, že požadujete po dodavateli vyhotovit a nacenit PBR, měla by být tato položka součástí položkového rozpočtu, případně kam máme tuto položku zahrnout?*

**Položka jako taková patří do části pod DPS.**

**S ohledem na povahu odpovědí zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

**Dodavatelé jsou povinni doručit nabídky zpracované dle platných zadávacích podmínek a s ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňovaná na profilu zadavatele.**

S pozdravem a přáním hezkého dne

v zastoupení zadavatele  
Ing. Tereza Kubáková, administrátor VZ  
PGM Consulting s.r.o.