

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 (na základě žádosti č. 3)

Zadavatel:	Statutární město Teplice sídlem náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 01 IČO: 002 66 621
Veřejná zakázka:	Výstavba nové měřírny - MR 5 Šanov II, Teplice systémové číslo: P26V00000034 zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Zadavatel statutární město Teplice v rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávacích podmínek č. 3, doručenu dne 01.04.2026 v 12:27.

Ačkoliv byla žádost doručena již v době, kdy zadavatel nemá povinnost na ni odpovědět (tj. po lhůtách vyplývajících z § 54 odst. 4 ZZVZ společně s § 98 odst. 3 ZZVZ), rozhodl se zadavatel v zájmu předejití nesprávnému výkladu zadávacích podmínek této žádosti vyhovět a vysvětlení uveřejnit.

Žádost a její vypořádání:

Žádost č. 3
<i>Dobrý den, v souboru "ZD_Vystavba nove menirny - Sanov II_P02 Soupis praci (2026-03-20)" je v provozním souboru PS 001.2 - Trakční technologie v P.č. 66 uvedeno: K 043203005R Výpočet nastavení ochran na sada 1,000 Prosím o upřesnění o jaký "výpočet ochran na" se jedná. Děkuji</i>
Vysvětlení na žádost č. 3
Uvedenou položkou je myšlen „výpočet nastavení ochran rychlovypínačů“. V popisu položky je chyba v psaní, nicméně systematicky následuje tato položka hned po položce „nastavení ochran rychlovypínačů“. S ohledem na to zadavatel neuveřejňuje novou verzi Soupisu prací (přílohy č. 2 výzvy k podávání nabídek), neboť tuto chybu lze snadno odstranit výkladem a tímto vysvětlením.

Závěr

Vzhledem k povaze úpravy (vysvětlení jedné položky soupisu prací) zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Úprava zadávacích podmínek je činěna v době, kdy do konce původní lhůty zbývá dostatek času (jeden pracovní týden), a nepředstavuje tak zásah, který by dodavatelům zkomplikoval přípravu nabídek. Dále má zadavatel za to, že nejde o změnu, která by byla způsobilá rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby i nadále sledovali profil zadavatele, kde budou veškerá vysvětlení či změny zadávacích podmínek zveřejňovány v souladu se ZZVZ.

V Teplicích dne dle elektronického podpisu

Bc. Šárka Marešová

vedoucí oddělení investic a realizací MgMT