

Dodatečné informace č. 9 v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

Vážení uchazeči,

dne 6. 4. 2017 obdržel Zadavatel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Věc:

Žádost o poskytnutí dodatečných informací a vysvětlení Zadávací dokumentace

Vážený Zadavateli,

dne 6. 3. 2017 byla uveřejněna Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) Veřejná zakázka Aquacentrum Teplice – Dětský svět.

Zadavatel požaduje v Technické zprávě bazénové technologie v části B, Široká skluzavka (str. 18 – 20) odstavec Specifikace dodávky a realizace následující:

„Specifikace dodávky a realizace“

Součástí této části díla jsou všechny práce a dodávky, které souvisí s realizací. Zejména se jedná o tyto dodávky a činnosti:

- Laminátová dráha
- Ocelová nosná konstrukce tobogánu
- **Tepelná izolace dráhy**
- Ochrana konstrukcí dle této PD.
- Dodatečné ochranné nátěry konstrukcí – pokud budou požadovány.
- Montážní práce spojené s instalací OK a laminátové dráhy.

- Kotevní materiál od kóty provedení kotvení včetně stavební chemie (lepených kotev) a kotevních košů.
- Provedení kotvení včetně uložení kotevních košů.
- Provedení napojení na dojezdovou vanu – koordinace napojení ve výrobní dokumentaci a při realizaci.
- Geodetické práce spojené s vytýčením kotevních bodů na předem zhotovených základových konstrukcích.
- Kontrola stavební připravenosti a koordinace požadované stavební připravenosti.
- Zdvíhací prostředky a lešení nutné pro provedení díla.
- Provedení všech testů požadovaných legislativou platnou v době realizace.
- Dodání dokumentace pro výběr dodavatele včetně statického výpočtu.
- Dodání provozních řádů, manuálů údržby.
- Provedení certifikace SZU dle platné legislativy

Zadavatel dle technické zprávy požaduje tepelnou izolaci dráhy skluzavky.

Jelikož se v případě projektu bazénu Teplice jedná o skluzavku umístěnou v interiéru, domníváme se, že se jedná o omyl a překlep ze strany projektové dokumentace stavby. Tepelné izolace laminátových vodních skluzavek a tobogánů se používají pro tobogány či skluzavky umístěné ve venkovním prostředí mimo bazénovou halu a z toho důvodu, aby nedocházelo k vychládání kluzné vody v dané atrakci, případně, aby tubusem dráhy nebyla ochlazována bazénová hala.

Čtělí bychom Zadavatele požádali o upřesnění, aby nedošlo k chybnému odvozování, jelikož musí být k uvedené atrakci doložen dle zadávací dokumentace technický list skluzavky s podrobným technickým popisem včetně fotografie, uvedení výrobce a typu výrobku.

Vyjádření Zadavatele:

Jedná se o chybu v technické zprávě. Požadavek na tepelnou izolaci je nadbytečný a v dokumentu být nemá. Na profilu zadavatele je spolu s touto dodatečnou informací zveřejněna také opravená verze předmětného dokumentu, která nahrazuje tentýž dokument zveřejněný jako součást přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Konkrétně se jedná o změnu v dokumentu 1.) *Technická zpráva DPS*, který se nachází ve složce *D.1.4.G ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE*, podsložka *EDIT*.

V Praze dne 11. 4. 2017



AQE legal, s.r.o.
U. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno
IČ: 03719430
DIČ: CZ03719430

AQE legal, s.r.o.
Mgr. Ondřej Hrdina
v plné moci