



Váš dopis zn.: -  
ze dne: 19.2.2020  
Naše značka: O 20690015593/ÚTPČMO/Mu  
Číslo složky: 612084009  
Vyřizuje: Jiří Mužík  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 19.2.2020

**Rapid Most spol. s r.o.**  
**Maršála Rybalka 1020**  
**434 01 Most**

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Teplice - rekonstrukce ul.Jateční
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK – vyjádření k předložené dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice – ul.Jateční
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Teplice – Řetenice
Žadatel:	Rapid Most spol. s r.o.
Adresa, tel., e-mail	Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most, <a href="mailto:jstrejcovska@seznam.cz">jstrejcovska@seznam.cz</a>
Investor:	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Nám.Svobody 2, 415 95 Teplice
Projektant:	Rapid Most spol. s r.o.,Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě SČVK
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### a/ existence sítí :

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- vodovodní řad z **LT** do profilu **DN 500 mm** a kanalizační stoku z **KT** do profilu **DN 500 mm**, včetně ochranných pásem, která jsou obecně vymezena zákonem č. 274/2001 Sb.

Uvedené zařízení bylo zakresleno a je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit

Typ 3

strana 1 / 3

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

**V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

*Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.*

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

### **b/ projektová dokumentace :**

předložená dokumentace výše uvedené akce řeší rekonstrukci stávající komunikace / ul. Jateční / v úseku od křiž. s ul. Hřbitovní k prodejně Penny Market. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce chodníků, výstavba veřejného osvětlení a přepojení stávajících uličních vpustí, které budou nahrazeny novými. Stávající přípojky od uličních vpustí budou rovněž zrekonstruovány.

**Proti navrženému řešení nemáme zásadních námitek a s obsahem předložené dokumentace souhlasíme za dodržení podmínek :**

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.





- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 7) Požadujeme být přizvaní ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 8) Při realizaci akce budou plně respektovány vodohospodářské sítě ve správě spol. Severočeské vodovody a kanalizace a.s., které se v zájmovém území nacházejí a veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
- 9) Bude zachováno stávající krytí nad vodohospodářskými sítěmi dotčených stavbou.
- 10) Při křížení kabelových vedení VO s vodohospodářskými sítěmi požadujeme dodržet ČSN 73 60 05. Kontrolu křížení požadujeme provést před provedením zpětného zásypu našimi provozními pracovníky středisek vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést zápis do stavebního deníku nebo s vytvořením samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí předávacího a převímacího řízení a kolaudace stavby.
- 11) Stožáry VO požadujeme situovat mimo vodohospodářské sítě a jejich ochranná pásma, která jsou obecně vymezena zák. č.274/2001 Sb.
- 12) Poklopy od kanalizačních šachet a zemních armatur dotčených stavbou požadujeme upravit do nové nivelety.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
157

**Jiří Mužík**  
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: PV,PK

Příloha: bez