

**Vyjádření k existenci zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

**Číslo žádosti/vyjádření: 043MK/3/2020**

**Číslo jednací žadatele:**

**Důvod vydání vyjádření: Dokumentace pro realizaci stavby.**

**Žadatel:** Šárka Plháková                      Rapid Most spol. s.r.o., Marš. Rybalka 1020    434 01 Most  
tel. 602 452 063                      email: info@rapidmost.cz    IČ: 250 45 393, DIČ: CZ250 45 393

**Stavebník:** Statutární město Teplice,                      náměstí Svobody 2,                      415 95 Teplice  
Bc. Šárka Marešová    Tel.: 417 510 725    IČ: 00266621    DIČ: CZ00266621

**Název akce:** „Rekonstrukce ulice Jateční - VO“.

**Zájmové území:**

Kraj: Ústí nad Labem  
Obec: Teplice - Trnovany  
Adresa: ulice Jateční  
Kat. území/číslo parcely: k.ú. Teplice-Řetenice, 607/1

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání Vyjádření k existenci zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

Ve vymezeném území výstavby VO se nachází zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, [www.eltodo.cz](http://www.eltodo.cz)

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999  
IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18  
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

**S provedením zemních prací v ochranném pásmu VO souhlasíme za těchto podmínek:**

1. Před započítím zemních prací bude provedeno vytyčení zařízení VO na základě vaší objednávky popř. telefonické domluvy 7 dní předem.
2. V místě křížení se provedou sondy pro ověření polohy vedení VO.
3. Zahájení zemních prací bude oznámeno s týdenním předstihem na níže uvedené číslo.
4. V místě křížení, popřípadě souběhu se zařízením VO je nutno dodržet ČSN 73 6005.
5. V ochranném pásmu VO je dovoleno provádět výkopové práce pouze ručně a s nejvyšší opatrností.
6. Před záhozem je stavebník povinen přizvat správce VO k provedení kontroly veřejného osvětlení a provedení zápisu do stavebního deníku.
7. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení veřejného osvětlení v okolí v plné funkčnosti.
8. Ochranné pásmo našeho zařízení je 1 metr.
9. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního stavu.
10. Naše vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Vytyčení je možné si objednat u p. Bořka Nováka tel: 493 645 553 nebo mobilní tel.: +420 602 162 793, email: [Borek.Novak@mariuspedersen.cz](mailto:Borek.Novak@mariuspedersen.cz). Cena za vytyčení jednoho kabelového pole činí 300 Kč a každé další pole 200 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro předání stavby je potřeba:

1. Před předáním do provozu musí být nové veřejné osvětlení předáno do majetku Statutárního města Teplice.
2. Před předáním do provozu musí být proveden „zápis o předání a převzetí stavby veřejného“ se všemi jeho náležitostmi správcí sítě.

Při předávání stavby veřejného osvětlení je nutné předat:

1. 2 x prováděcí dokumentaci skutečného provedení v papírové i (datové formě).
2. 2 x Výchozí revize elektrického zařízení
3. 2 x geodetické zaměření stožárů a vedení včetně zákresu ve formátu dgn.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, [www.eltodo.cz](http://www.eltodo.cz)

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: p. Jakubec, p. Koula

**Přílohami vyjádření jsou:**

- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- Projektová dokumentace opatřená razítkem a uvedeným číslem tohoto vyjádření  
1 x zůstává u správce  
1 x žadatel

Za společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vyjádření vydal dne: 20. 3. 2020

Jméno: Koula Miloslav

Razítko:

Podpis

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
**Středisko Ústí nad Labem**  
Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem  
IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018



**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, [www.eltodo.cz](http://www.eltodo.cz)

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300