

Váš dopis zn.:
Ze dne: 28.02.2020
Naše zn.: POH/10377/2020-2/032100
Vyřizuje: Ing. David Polách
Tel.: 474 636 288
Mobil:
E-mail: polach@poh.cz
Datum: 13.03.2020

Jana Strejcovská
Vančurova 2775
415 01 Teplice

Rekonstrukce ul. Jateční, Teplice

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi elektronicky dne 28. února 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Sviní potok nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
2. S ohledem na § 15 odst. 2 vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, musí být technické vybavení staveb v záplavových územích navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.

Souřadnice (orientačně): ZÚ_X = 975 971, Y = 777 169, KÚ_X = 975 919, Y = 777 418.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

Na stavbou dotčených pozemcích se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit. Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Jateční v Teplicích, jejich odvodnění a osvětlení. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí. Původní uliční vpusti budou vyměněny, včetně kanalizačních přípojek PVC DN150, a umístěny do nové pozice. Veškeré poklopy budou výškově upraveny do nové nivelety, poškozené budou vyměněny.


Záměrem dotčené pozemky: p. č. 607/1, 565/37, 609/1 a st. 625/5 v k. ú. Teplice-Řetenice, p. č. 4323/4 v k. ú. Teplice.

Stavební objekty: SO101 Komunikace, SO401 Veřejné osvětlení.

Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Sviní potok.

Zpracovatel PD: Rapid Most spol. s r.o. Investor: Statutární město Teplice.

HGR: 6133. ČHP: 1-14-01-0760-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0840 - Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina. Vodní útvar podzemních vod: 61330 - Teplický ryolit.



Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

Vlastní 232 7614

-777289, -975936