


POZNÁMKA :

Kabelové žlaby jsou umístěny ve 2 vrstvách, +300 a +600 nad podlahou.



LEGENDA:






- Betonový žlab s víklem
- Kabelový žlab 250x50
- Kabelová lávka 500 (400)
- Trakční kabel



POZNÁMKY:

VN kabely jsou položeny ve žlabech na podlaže
Trakční kabely jsou na zemi v kabelových držácích
Ovládací a napájecí kabely jsou v kabelových žlabech
Kabelový žlab je uchycen 0,3 a 0,6 nad podlahou
Kabelová lávka je uchycena 0,5 pod stropem

ČÁST D
SO 672

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

STOSMOL, s.r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: info@stosmol.cz						 STOSMOL, s.r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
Navrh/vypracoval: Ing. Marek Ambrož podpis: 		Zodpovědný projektant: Ing. Marek Ambrož podpis: 		Ředitel ateliéru: Ing. Jiří Šolba		
Technická kontrola: Ing. Marek Ambrož podpis: 		Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Ambrož podpis: 		č. zak. podzhotovitele: 17083		

Ateliér: Praha I – K Ryšánské 1668/16, 147 54 Praha 4 – tel. 226 066 111, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kfr54		Zhotovitel:	
Ředitel ateliéru Praha I:		 PRAGOPROJEKT PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánské 1668/16, 147 54 Praha 4	
Ing. Jan ZAPLETAL			
Navrh/vypracoval:		Zodpovědný projektant:	
podpis:		podpis:	
Technická kontrola:		Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloš KRÁLÍK	
podpis:		podpis: 	

Kraj: Ústecký kraj				Čís. zakázky:	17–321–0
Obec: Teplice				Čís. akce:	17–321
Objednatel: Státutární město Teplice, Odbor dopravy, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice				Datum:	03/2018
Akce: ROZŠÍŘENÍ TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ V TEPLICÍCH - STAVBA 1 A 4				Formát:	2xA4
				Měřítko:	1:50
				Stupeň:	Souprava:
Objekt: PS 672 Kontejnerová měnírna ARRIVA				DSP/PDPS	
Příloha: Trasy silových kabelů				Čís. přílohy: D1.2.07	