



PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: <b>PHT</b>
Č. j.:	<b>3251</b>
DOŠLO:	<b>- 8. 07. 2019</b>

Váš dopis zn.: -  
ze dne: 24.6.2019  
Naše značka: O19690060772/UTPČMO/Mu  
Číslo složky: 612077412  
Vyřizuje: **Jiří Mužík**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 3.7.2019

**Pragoprojekt a.s.**  
**K Ryšánce 1668/16**  
**147 54 Praha 4**

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby  
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	<b>Teplice - rozšíření trolejbusových tratí stavby 1 až 4</b>
Účel vyjádření:	<b>k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících, dodatečné povolení stavby</b>
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p. : Teplice, ul. E.Dvořákové, Stanová, Zemská, Jana Koziny, Přítkovská, Riegrova.
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú.Teplice - Trnovany
Žadatel:	Pragoprojekt a.s.
Adresa, tel., e-mail	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, <a href="mailto:chlad@pragoprojekt.cz">chlad@pragoprojekt.cz</a>
Investor :	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
Projektant:	Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Vlastník dotčené IS	-
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a zápis z konzultace z 25.4.2019.
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

Vodohospodářská stavba	<b>NE</b>
------------------------	-----------

**Popis navrženého řešení:**

Předložená dokumentace výše uvedené akce řeší rozšíření TT v rámci 1 – 4 stavby v Teplicích / nová stavba /. Navržené řešení zahrnuje výstavbu nového trolejového vedení, novou signalizaci SSZ, novou zastávku MHD v Zemské ul. a výstavbu nové kontejnerové měnirny v oploceném areálu stávající měnirny MR 2 v Riegrově ul.



S obsahem záměru pro územní řízení a stavební povolení / ohlášení stavby /

**souhlasíme**

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel 840 111 111, [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození nebo narušení vodohospodářského zařízení jeho provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí stavební činností.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Sloupy a základové patky stožárů trakčního vedení požadujeme situovat mimo ochranná pásma vodohospodářských sítí v naší správě a v souladu s dohodou sepsanou dne 25.4.2019.
- Při křížení a souběhu navržených podzemních kabelových tras s vodohospodářskými sítěmi požadujeme dodržet ČSN 73 60 05. Kontrolu křížení požadujeme před provedením zpětného zásypu rýhy provést provozními pracovníky středisek vodovodů a kanalizací a o této kontrole provést zápis do stavebního deníku nebo s vytvořením samostatného protokolu, který bude nedílnou součástí předávacího a přijímacího řízení a kolaudace stavby.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
157

**Jiří Mužík**  
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: **PV,PK**