

# Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** TP Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavby 1 až 4 - PD pro územní rozhodnutí  
**ID zprávy:** 690479620  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 8.7.2019 v 14:24:22

---

**Odesílatel:** Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, CZ  
**ID schránky:** 8p3ai7n  
**Typ schránky:** OVM

---


**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezařadeno  
**Naše číslo jednací:** KHSUL 32715/2019  
**Naše spisová značka:** S-KHSUL 16638/2018/3  
**Vaše číslo jednací:** Nezařadeno  
**Vaše spisová značka:** Nezařadeno  
**K rukám:** Nezařadeno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

## Přílohy:

Teplice\_rozsireni\_trolejbusovych\_trati\_KHSUL\_32715\_2019.pdf (154,43 kB)

---





# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Teplicích 8.7.2019

Č. j. odesílatele:

Č. j.:

KHSUL 32715/2019

Sp. značka:

S-KHSUL 16638/2018

Vyřizuje:

Píchová Blanka

Telefon:

+420 477 755 732

E-mail:

blanka.pichova@khsusti.cz

Počet listů/příloh:

1/0

Statutární město Teplice  
náměstí Svobody 2/2  
415 95 Teplice

v zastoupení:

Pragoprojekt, a.s.

K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4

## **Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení stavby**

### **Stavba: „Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavby 1 až 4“**

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice (dále jen „krajská hygienická stanice“), dne 8.7.2019, zaevidované pod č.j.: KHSUL 30630/2019, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „Rozšíření trolejových tratí v Teplicích – stavby 1 až 4“, posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci „Rozšíření trolejových tratí v Teplicích – stavby 1 až 4“

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“) vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S projektovou dokumentací „Rozšíření trolejových tratí v Teplicích – stavby 1 až 4“ krajská hygienická stanice

### **s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

- 1) Ke kolaudaci stavby bude ze strany investora provedeno měření hluku z provozu nové kontejnerové měřírny v ulici Riegrova, Teplice v nejbližším chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru stavby, ve kterém bude zohledněn denní i noční provoz, včetně vyhodnocení

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210

ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610

ú.p. Teplice, Jiřího Wolker 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510

ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310

ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

## Poznámka:

přítomnosti tónové složky (podmínka je stanovena v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).

- 2) Měření bude provedeno držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. (podmínka je stanovena v souladu s ustanovením § 32a zákona č. 258/2000 Sb.).

## O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, krajská hygienická stanice k věci uvádí:

Předložená projektová dokumentace byla ze strany krajské hygienické stanice hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Předložená projektová dokumentace řeší rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích, včetně vybudování nové kontejnerové měnirny umístěné v oploceném areálu ulice Riegrova ( parc. číslo 910/5, 910/7 k.ú. Teplice – Trnovany).

Důvodem pro stanovení podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku je zajištění požadavků v souladu s § 30 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb., kde je mimo jiné uvedeno, že provozovatel zdroje hluku je povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, a § 32a zákona č. 258/2000 Sb., kde je uvedeno, že měření hluku v životním prostředí člověka podle tohoto zákona může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace podle § 83c. Tyto podmínky byly uloženy pro ověření dodržení platných hygienických limitů pro hluk z provozu navržené nové kontejnerové měnirny stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

Projektová dokumentace řeší rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavby 1 až 4.

Stavba 1 je novou stavbou a obsahuje výstavbu nového trolejového vedení ulicemi Stanová, Jana Koziny s napojením do stávajícího trolejového vedení v ulici Emilie Dvořákové, Zemská a Přítkovská.

Stavba 2 je novou stavbou a obsahuje výstavbu nového trolejového vedení ulicemi Bohosudovská, Přítkovská, Jana Koziny, Maršovská, Obránců míru s napojením do stávajícího trolejového vedení v ulici Přítkovská.

Stavba 3 je novou stavbou a obsahuje výstavbu nového trolejového vedení v křižovatce ulic Jankovcova – U Nových lázní a smyčku na trolejovém vedení v křižovatce s ulicí Pod Doubravkou. Nové trolejové vedení bude začleněno do stávajícího napájecího úseku.

Stavba 4 obsahuje novou kontejnerovou měnirnu umístěnou v oplocení areálu stávající měnirny MR 2 Riegrova ulice.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházela krajská hygienická stanice z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- Žádost o vydání závazného stanoviska ze dne 30.6.2019, č.j. KHSUL 30630/2019, plná moc
- Projektová dokumentace „Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavby 1 až 4“, ze dne března 2019 vypracoval: Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha

„ otisk úředního razítka“

**Ing. Renata Ečerová**  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
územní pracoviště Teplice

## Rozdělovník:

1. KHS – spis č.j. KHSUL 16638/2018
2. Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4 + projektová dokumentace