



PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: PHI
Č. j.:	3692
DOŠLO:	30 -07- 2019

Interní

PRAGOPROJEKT a.s.
Ing. Chlad Martin
K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI ZAŘÍZENÍ – PROVOZNÍ JEDNOTKY TEPLICE

číslo jednací: 06/19/2019

vaše značka: IČ-Chm-0101-2019

akce: „Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1 až 4“

zájmové území: dle předložené situace – mapa

střet se zařízením: Ano

vytyčení provede: Technik dle oblasti

datum vydání vyjádření: 29. 07. 2019

platnost vyjádření do: 29. 07. 2020

vyjádření vydal: Ondráček

příloha: Ano - mapa

VYJÁDRĚNÍ – PJ TEPLICE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ


Nemáme námítky k Projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu. Při dodržení podmínek EZ, podmínek prací v ochranném pásmu ČEZ Teplárenská a.s. souhlasíme s výše uvedenou stavbou za podmínky, že u stavby č. 1 u základu č. 37, 45, 46 u stavby č. 2 u základu č. 279 a u stavby č. 3 u základu č. 314 budou provedeny před zahájením výkopů základů trakčních stožárů kopané sondy, na základě kterých bude rozhodnuto o přesném umístění základů.

Vyjádření pozbývá platnosti v případě změny projektové dokumentace, inv. záměru apod.
V případě, že nedochází ke střetu, nebo souběhu se zařízením ČEZ Teplárenská, a.s. neplatí text pod čarou.

Při provádění prací je Vaše organizace povinná zachovat se dle energetického zákona č. 458/2000Sb., ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení a zajistit:

- ▶ Veškerá opatření, aby nedošlo k poškození zařízení ČEZ Teplárenská, a.s.,
- ▶ před zahájením prací fyzické vytyčení polohy zařízení ČEZ Teplárenská, a.s., požadovat zapsání vytyčení,
- ▶ upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou (tzn. i výškovou) odchylku ± 50 cm uloženého potrubí a zařízení od projektové dokumentace
- ▶ ruční příčné sondy a v případě, že sítě nebudou nalezeny požadovat nové vytyčení,
- ▶ v případě křížení a souběhu použití chráničů,
- ▶ aby bylo ohlášeno zahájení prací a neprodleně každé poškození zařízení ČEZ Teplárenská, a.s. na dispečink C.Z.T. tel. tel. 411 124 906.

Dále se zavazuje, že v případě povolené stavby nad již zřízeným zařízením ČEZ Teplárenská, a.s., v případě poruchy, umožní její opravu a na vlastní náklady uvede svou stavbu do původního stavu.


ČEZ Teplárenská, a.s.
Bezručova 2212/30
251 01 Říčany
IČ: 273 09 941
Radim Pecháček
VO Teplice
ČEZ Teplárenská, a.s.



SKUPINA ČEZ - PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001-2020

ČEZ Teplárenská, a.s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 211 022 982, fax: 211 022 988
www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV | ID datové schránky 943dk9e

SKUPINA ČEZ