

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 4</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	Otevřené řízení
<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	Stavební práce
<b>Režim veřejné zakázky:</b>	Podlimitní
<b>Zadavatel:</b>	Statutární město Teplice
<b>Sídlo zadavatele:</b>	nám. Svobody 2/2, Teplice, Odbor dopravy
<b>IČO:</b>	00266621

V Praze dne 13. 10. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č.1:**

**Třífázový suchý trakční transformátor 1650kVA**

- napětí nakrátko?

**Odpověď:**

Zadavatel rozhodl do 6%

**Dotaz č.2:**

**krytí IP00?**

**Odpověď:**

Ano

**Dotaz č.3:**

**Třífázový suchý distribuční transformátor, 22/0,4 kV, 50 kVA**

- zapojení Dyn1 nebo Yzn1?

**Odpověď:**

Zadavatel požaduje Yzn1

**Dotaz č.4:**

- napětí nakrátko?

**Odpověď:**

Zadavatel požaduje do 4%

**Dotaz č.5:**

**krytí IP00?**

**Odpověď:**

Ano

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 4. 11. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem  
Mgr. Kateřina Koláčková