

Dodaná zpráva - Detail zprávy


Věc: souhrnné stanovisko OŽP
ID zprávy: 706068248
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 3.9.2019 v 8:55:52

Odesílatel: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice, CZ
ID schránky: nmrb49w
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: MgMT/072161/2019
Naše spisová značka: SZ MgMT/072161/2019/2
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

V-856_rozsireni_trolejbusovych_trati_Teplice_Trnovany_Sobedruhy_Statutarni_mesto_Teplice_PRAGO
PROJEKT.pdf (203,46 kB)



MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
náměstí Svobody 2, TEPLICE PSČ 415 95
odbor životního prostředí

Značka: MgMT OŽP 072161/2019/V-856/Kol
Vyřizuje: Ing. V. Kolenatá, č. tel. 417 510 561

Teplice dne 2. září 2019

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavby 1 až 4“ v k.ú. Teplice, Teplice-Trnovany a Soběduhy pro stavební řízení

Dne 24. 6. 2019 byla Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí doručena žádost společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 o vydání stanoviska ve shora uvedené věci. Žádost byla doložena projektovou dokumentací z března 2019 zpracovanou žadatelem (Ing. Miloš Králík ČKAIT 0008138), čís.zakázky 17-321-1. Investorem je Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice.

Projektová dokumentace řeší rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích: Stavba 1 – úsek E. Dvořákové – Stanová – J. Koziny – Přítkovská; Stavba 2 – úsek Přítkovská – Obránců míru – J. Koziny – Bohosudovská – Přítkovská; Stavba 3 – propojka U Nových lázní – Jankovcova/J. Hory; Stavba 4 – Rekonstrukce měnárny Trnovany MR 2 Riegrova.

Stavbou jsou dotčeny pozemky:

Stavba 1 na p.p.č. 2414/7, 2322, 2323/1, 2323/2, 970/2, 1482, 1487/16, 2290/1, 1487/13, 1465/20, 2296, 1506/4, 1506/1, 2288, 1525/1, 1525/5, 1525/12, 1533/3, 2283/1, 2282/1, 1297/1, 1297/2, 1297/118, 1297/117, 1297/14, 1465/4, 1525/12, 1483, 2324, 2407/2, 2299, 2285/1, k.ú. Teplice-Trnovany;

Stavba 2 na p.p.č. 1560/19, 2344/7, 1767/1, 2344/3, 2342, 1762/1, 1663/23, 2337/2, 1616, 1658, 2341, 2282/3, 2282/1, 1545/1, 2282/13, 2344/2, 1558/1, 1560/26, 1560/23, 2532/18, 2532/11, 2532/9, 2532/21, 2571, 1297/8, 2532/24, 2532/10, 2344/5, 1297/13, 1297/18, 2344/8, 1297/17, 1297/14, 1297/171, 1297/16, 1297/169, 1297/168, 1297/153, 1297/154, 1297/105, 1297/112, 1297/179, 1297/93, 1297/180, 1297/181, 1297/86, 1297/20, 1297/23, 1297/115, 1297/116, 2555, 2553/3, 2553/2, 2562/13, 2553/6, 2562/30, 2562/35, 1297/24, 2556/3, 1297/121, 2556/5, 2556/1, 2556/4, 1297/119, 1297/31, 1297/38, 2562/37, 1297/48, 1297/33, 1297/34, 1297/32, 1297/30, 1297/29, 1297/19, 1297/118, 2278/1, 1333/2, 1329/1, 2287/1, 2282/5, 2282/7, 2282/4, 2282/8, 1225/4, 1297/39, 1297/113, k.ú. Teplice-Trnovany a na p.p.č. 546/12, 546/16, 546/15, 546/17, 546/1, 546/9, 546/7, 546/32, 540/1, k.ú. Soběduhy;

Stavba 3 na p.p.č. 1479/1, 1565/13, 1837, 1838, 4465, 4466, 4427/1, 4446/1, k.ú. Teplice;

Stavba 4 na p.p.č. 910/5, 910/7, k.ú. Teplice-Trnovany.

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, vydává k předložené žádosti o vyjádření ve věci výše uvedené pro potřeby územních a stavebních řízení v souladu s ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhrnné stanovisko.

Předloženou projektovou dokumentaci posoudil **podle následujících právních předpisů v platném znění:**

1) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů (Bc. J. Loučková, tel.: 566).

Jsme dotčeným orgánem.

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady bylo vydáno na stavby 1 a 4 dne 10. 5. 2018 pod č.j. MgMT- OŽP 050763/2018/ZS-170/Lou a na stavby 2 a 3 dne 18. 7. 2018 pod č.j. MgMT- OŽP 080260/2018/ZS-294/Lou.

2) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Ing. J. Městková, tel.: 569).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (Ing. N. Dbalá, tel.: 568).

Jsme dotčeným orgánem a nemáme k výše uvedenému záměru námitek.

4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (Ing. L. Zachová tel.: 565).

Jsme dotčeným orgánem a nemáme ke stavbě námitek za dodržení níže uvedených podmínek.

- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 10.7.2019, zn. POH/301944/2019-2/201100.
- Základy stožárů nesmí zasáhnout do krytého profilu ani do opevnění vodního toku.

Popis stavby

PD řeší stavbu rozšíření TT v Teplicích stavba: 1 a 4 – stavba 1 obsahuje výstavbu nového trolejového vedení ul. Stanová, Jana Koziny s napojením na stávající trolejové vedení ul. Emilie Dvořákové, Zemská a Přítkovská. Zde dojde k přeložení dvou světelných bodů na nové trakční stožáry, novu signalizaci SSZ v křižovatce Emilie Dvořákové – Stanová a novou zastávku MHD v ul. Zemská včetně úprav chodníků. Stavba 4 obsahuje kontejnerovou měničnu umístěnou v oploceném areálu stávající měničny MR 2 Riegrova. Stavba 3 obsahuje výstavbu nového trolejového vedení v křižovatce ul. Jankovcova – U Nových lázní a smyčku na trolejové vedení v křižovatce ul. Pod Doubravkou. V zde k přeložení VO na nové trakční stožáry. Nové trolejové vedení bude začleněno do stávajícího napájecího úseku. Stavba 2 obsahuje rozšíření trolejového vedení v ul. Bohosudovská, Přítkovská, Jana Koziny, Maršovská, Obránců míru s napojením do stávajícího trolejového vedení v ul. Přítkovská. Dojde zde k přeložení VO na nové trakční stožáry.

5) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) (Ing. L. Zachová tel.: 565).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

Upozorňujeme na skutečnost, že stavba se nachází v ochranném pásmu I, stupně IA a IB, ochranném pásmu II, stupně IC přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, na území vnějšího a vnitřního lázeňského místa a v zóně nejvyšší ochrany proti ropě a ropným produktům. V tomto případě je dotčeným orgánem Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, dle § 37 odst. 3 lázeňského zákona.

6) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (Ing. V. Kolenatá, tel.: 561).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

7) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Ing. S. Kozáková, tel.: 571).

Jsme dotčeným orgánem a nemáme k výše uvedenému záměru námitek.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že stavbou **dojde k dotčení** zákonem stanoveného **významného krajinného prvku – vodní tok** (p.p.č. 2407/2, k.ú. Teplice – Trnovany). Vzhledem k tomu, že se jedná o **zatrubněný vodní tok**, **nebude** orgán ochrany přírody a krajiny požadovat vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Dle předložené PD se o kácení dřevin neuvažuje.

Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů jsou závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

Upozornění pro stavebníka:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí upozorňuje na níže uvedené:

- Stavební práce budou vedeny způsobem, který zajistí **minimální prašnost**. V případě potřeby budou prováděna **účinná opatření k omezení prašnosti** (např. zkrápění staveniště, čištění

kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště a čištění komunikací - vše **zásadně za mokra**, apod.).

- Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu – v případě, že zábor zemědělské půdy bude kratší než jeden rok, a to včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu (zejména u pokládek inženýrských sítí bývá tato doba splněna), a zároveň bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15, není třeba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato doba přesáhne dobu delší než rok, je třeba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle tohoto zákona.

Za ochranu přírody a krajiny:

- Upozorňujeme investora, že v blízkosti stavby se nachází **lokální biokoridor**, který je součástí navrženého územního systému ekologické stability (ÚSES). Dotčený orgán ochrany přírody a krajiny (**Magistrát města Teplice**) **upozorňuje, že** prvky ÚSES jsou chráněné před poškozením a zničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce.
- Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle arboristického standardu AOPK ČR „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017.

Závěr:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí na základě dílčích stanovisek dle jednotlivých úseků veřejné správy konstatuje, že pro stavbu „Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavby 1 až 4“ **stanovuje výše uvedené požadavky.**

Upozorňujeme však žadatele i příslušný stavební úřad, že **dalším dotčeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel** (viz dílčí stanovisko č. 5).

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- Adresát
- Vlastní
- Magistrát města Teplice, ÚPSŘ, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

