

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 4
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Statutární město Teplice
Sídlo zadavatele:	nám. Svobody 2/2, Teplice, Odbor dopravy
IČO:	00266621

V Praze dne 26. 10. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

PS 672.2 Trakční technologie

Projektová dokumentace zpracovaná společností PRAGOPROJEKT, a.s. z 03/2019 uvažuje s použitím stejnosměrné technologie v dispozičním uspořádání vývodových polí za sebou „zády k sobě“. Dle technického posouzení účastníka, lze při zachování vnějších rozměrů prefabrikované budovy použít i jiné dispoziční uspořádání stejnosměrné technologie, například při řazení vývodových polí v řadě vedle sebe s manipulací směrem k trakčním transformátorům. S užitím jiné dispozice bude zachována stejná funkčnost, výkonové i kvalitativní parametry použité technologie. Může tedy účastník nabídnout ekvivalentní řešení, se zachováním vnějších rozměrů navržené budovy a jejího typu dle soutěžní PD?

Odpověď:

Zadavatel ve smyslu předposlední věty bodu 4.1 Zadávací dokumentace umožňuje i jiné technické řešení (v tomto případě jiné dispoziční uspořádání měničenské technologie) za předpokladu zachování vnějších rozměrů a typu navrhované budovy (kontejneru), dále funkčnosti a výkonových a kvalitativních parametrů, ale i zachování obdobné výměry volné (manipulační) plochy v objektu.

Pro předejití pochybnostem zadavatel uvádí, že **maximální možné snížení volné (manipulační) plochy** v objektu, při použití jiného dispozičního uspořádání oproti řešení zpracovanému v ZD, činí **10 %**. Dodržení této podmínky bude doloženo porovnáním výpočtů volné (manipulační) plochy u řešení dle ZD a rozdílného řešení daného dodavatele. Tento výpočet bude přiložen k nabídce konkrétního dodavatele. Stejně tak dodavatel v nabídce doloží dodržení alespoň stejných výkonových a kvalitativních parametrů použité technologie.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 11.11. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková