

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 4
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Statutární město Teplice
Sídlo zadavatele:	nám. Svobody 2/2, Teplice, Odbor dopravy
IČO:	00266621

V Praze dne 05. 11. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

V projektové dokumentaci je navržen zapouzdřený skříňový rozvaděč 22 kV se vzduchovou izolací. Může uchazeč nabídnout zapouzdřený skříňový rozvaděč 22 kV izolovaný plynem?

Odpověď:

Zadavatel vyžaduje dodržení projektové dokumentace, tj. nabídka účastníka musí obsahovat zapouzdřený skříňový rozvaděč 22 kV se vzduchovou izolací.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Kolářková