

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/ 025365/2021

Teplice, dne 8. března 2021

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Ul. Karla Čapka (od ul. Vrchlického po ul. Baarova)

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ č.1:

V projektové dokumentaci je na výkresu D.9. Vzorový řez AZ zobrazena aktivní zóna ze štěrkodrti fr. 0/63 A v tloušťce 250 mm. Ve výkazu výměr však není obsažena položka s potřebným množstvím štěrkodrti fr. 0/63 A, která by realizaci aktivní zóny prezentovala. K realizaci aktivní zóny by bylo nutné také větší odtěžení kubatury zemin a její následný odvoz na skládku s poplatkem – což také ve výkazu výměr není obsaženo.

ODPOVĚď č.1:

Plochy, které jsou určeny k zesílení o aktivní zónu jsou tvořeny figurou KCE700MMAB, o celkové výměře 501m².

Figura je použita pro odkop, úpravu pláňe a ŠD 250mm.

Pro odvoz a skládku pro výkopky je následně použita figura ODKOP4 a ODVOZ4.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT