

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/027000/2021

Teplice, dne 10. března 2021

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Ul. Karla Čapka (od ul. Vrchlického po ul. Baarova)

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ č.1:

Technická zpráva uvádí na straně 2 „ Stávající žulové obrubníky budou vybourány, očištěny a zpětně osazeny. Poškozené budou nahrazeny , betonové vyměněny za žulové“.

Technická zpráva ani další podklady veřejné zakázky nijak neupřesňují požadovanou úpravu povrchu nových obrub, barvu ani případnou lokalitu kamenolomu.

Dodavatel nemá před vybouráním a očištěním stávajících obrub možnost posoudit vlastnosti stávajících obrub.

Může Zadavatel podrobněji specifikovat požadavek na nové žulové obruby pro vyloučení případných nejasností při realizaci veřejné zakázky ?

ODPOVĚď č.1:

Doplňujeme specifikaci obrubníků (v souladu s ČSN EN 1343)

Žulový obrubník tryskaný, středně zrnitý povrch, barva šedomodrá. Lokalitu kamenolomu zadavatel neurčuje.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT