

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Koperníkova, TEPLICE – instalace systému nuceného větrání“

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČ: 00266621

Zastoupený společností **ECC Group, a.s.**, Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona.

DOTAZ Č. 1:

Zařízení číslo 4-12 jsou ve výkazu výměr charakterizována rozměry 1650x850x391mm. S ohledem na dispozice tříd a umístění jednotek nad sníženým SDK podhledem učeben je zřejmé, že je možné umístění zařízení o jiných rozměrových parametrech (menší hloubka, větší šířka) např. 1893 x 1142 x 345 mm, které při splnění dalších, zejména energetických ale i hmotnostních a akustických parametrů, bude splňovat zamýšlený účel projektu. Děkujeme za potvrzení.

ODPOVĚĎ Č. 1:

Ano, zadavatel umožňuje dodání jednotek i s jinými rozměry, ale musí mít lepší nebo stejné ostatní technické parametry.

INFORMACE Č. 1:

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která je 14. 4. 2021 v 14:00 hodin.

V Praze, dne 1/4/2021



Bc. Tomáš Lacina
Zástupce administrátora VŘ