

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Koperníkova, TEPLICE – instalace systému nuceného větrání“

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČ: 00266621

Zastoupený společností **ECC Group, a.s.**, Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona.

DOTAZ Č. 1:

poptávka / specifikace zadání neobsahuje čerpadla pro odvod kondenzátu, z obhlídky místa plnění si myslíme, že bude nutné pro každou třídu takové čerpadlo doplnit kvůli funkčnosti systému, můžete prosím upřesnit zadání?

Další dotaz bych měl k ohybnému potrubí neizolovanému, vzhledem k problematičnosti měření hluku ve třídách si myslíme, že by bylo lepší použít ohebné hadice izolované, prosím o vyjádření.

Vzhledem k povaze dotazů žádáme o prodloužení termínu VŘ.

ODPOVĚĎ Č. 1:

Zadavatel reaguje na dotaz účastníka následovně:

Absence čerpadel kondenzátu.

V předešlých projektech obdobného typu, nebyly taktéž instalovány jednotky s čerpadly kondenzátu. Veškeré jednotky jsou umístěny pod stropem a odvod kondenzátu je veden gravitačně do kanalizačních rozvodů v učebnách. Funkčnost systému tímto není ohrožena.

Zadání a projektová dokumentace se nemění.

Neizolované potrubí. Systém je naprojektován tak, že hlukové limity vychází v dimenzích navržených potrubí a parametrů rekuperačních jednotek, za předpokladu standardního navrženého záklopu podhledem. Pokud má dodavatel pochybnosti o svém systému a splnění požadovaného výsledku na měření hluku, může použít izolované potrubí po technické konzultaci s autorským a technickým dozorem, avšak bez požadavku na vícepráce.

Zadání a projektová dokumentace se nemění.

INFORMACE Č. 1:

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která je 14. 4. 2021 v 14:00 hodin.

V Praze, dne 12/4/2021



Bc. Tomáš Lacina

Zástupce administrátora VŘ