

Dodatečné informace č. 13 v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

**„AQUACENTRUM Teplíce - Dětský svět“**

Vážení uchazeči,

dne 20. 6. 2017 obdržel Zadavatel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Vážení,

tímto bychom Vás chtěli požádat o objasnění následujících dotazů, které vyplývají z předané projektové dokumentace:

1. Jaký je rozměr rámu a mřížky u nerezových vpustí DN 100?
2. Úpravna vody pro změkčení - k jakému účelu má změkčování primárně sloužit? Účel není z technické zprávy zřejmý.
3. Žádáme Vás o uvedení množství denní spotřeby vody z důvodu návrhu jednoduchého (ne dvojitého) změkčovače.
4. V předané zadávací dokumentaci není specifikovaný standard zařizovacích předmětů. Žádáme o bližší specifikaci.

**Vyjádření Zadavatele:**

1. Navrhované typy vpustí:
  - a. VP1 - podlahová vpust se svislým odpadem s rámečkem pro vlepení dlažby HL 310 N-3020+ izolační souprava pro vlepení do stěrky HL83.M - kryt pro vložení dlažby 112\*112 mm, rámeček 132\*132 mm.
  - b. VP2 - podlahová vpust vodorovná s rámečkem pro vlepení dlažby HL 510 N-3020+ izolační souprava pro vlepení do stěrky HL83.M M - kryt pro vložení dlažby 112\*112 mm, rámeček 132\*132 mm.
  - c. VP3 - podlahová vpust se svislým odpadem DN 100 HL 317+ izolační souprava pro vlepení do stěrky HL84.M - mřížka nerez 138\*138 mm, rámeček 147\*147 mm.
  - d. VP4 - podlahová vpust se svislým odpadem a uzávěrem pro suchý stav s rámečkem pro vlepení dlažby HL 310 NPr-3020+ izolační souprava pro vlepení do stěrky HL83.M M - kryt pro vložení dlažby 112\*112 mm, rámeček 132\*132 mm.
2. Změkčování bude sloužit primárně k účelu změkčení studené pitné vody pro přípravu TUV.
3. Maximální okamžitý průtok 4 l/s, maximální hodinový odběr 10 500 l/h, maximální denní odběr 28 000 l/den. Požadovaná hodnota tvrdosti na výstupu z úpravny je 5°dH.

4. Legenda zařizovacích předmětů je uvedena na výkresech D.1.4.a.3, D.1.4.a.5, D.1.4.a.6, D.1.4.a.7, D.1.4.a.16

V Praze dne 26. 6. 2017



**AQE legal, s.r.o.**  
tr. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno  
IČ: 03713406  
DIČ: CZ03719450

AQE legal, s.r.o.  
Mgr. Ondřej Hrdina  
v plné moci