



Váš dopis zn.: -
ze dne: 11.8.2020
Naše značka: O 20690079929/ÚTPČMO/Mu
Číslo složky: 612089637
Vyřizuje: Jiří Mužík
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 1.9.2020

Jana Strejcovská
Vančurova 2775
415 01 Teplice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Teplice - Ruská ul. - rekonstrukce komunikace a chodníků
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK – vyjádření k předložené dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice, ul. Ruská
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Teplice
Žadatel:	Jana Strejcovská
Adresa, tel., e-mail	Vančurova 2775, 415 01 Teplice, jstrejcovska@seznam.cz
Investor:	Statutární město Teplice
Adresa, tel., e-mail	Nám.Svobody 2, 415 95 Teplice
Projektant:	Ing.Michal Urbanský, Řetenická 224, 415 01 Újezdeček
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Existence zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



a/ existence sítě :

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma a vodohospodářská síť po rekonstrukci.

Uvedené zařízení bylo v předchozím stupni předprojektové přípravy orientačně zakresleno a je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

b/ projektová dokumentace :

předložená dokumentace výše uvedené akce řeší rekonstrukci povrchů v Ruské ul. v úseku mezi křižovatkami s ul. Lounskou a Londýnskou / délka navrženého úseku – 220,5 m /. Odvodnění komunikace je navržené do jednotné kanalizace do vysazených odboček.



Proti navrženému řešení nemáme zásadních námitek a s obsahem předložené dokumentace souhlasíme za dodržení podmínek :

1. Při realizaci akce budou plně respektovány vodohospodářské sítě ve správě spol. Severočeské vodovody a kanalizace a.s., které se v zájmovém území nacházejí a veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
2. Bude zachováno stávající krytí nad vodohospodářskými sítěmi dotčených stavbou.
3. Poklopy od zemních armatur a kanalizačních šachet dotčených stavbou budou upraveny do nové nivelety.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
157

Jiří Mužík
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: PV,PK

Příloha: bez