

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

náměstí Svobody 2, TEPLICE PSČ 415 95

odbor životního prostředí

Značka: MgMT OŽP 106245/2018/V-647/Kol

Teplice dne 16. října 2018

Vyřizuje: Ing. V. Kolenatá, č. tel. 417 510 911

Jana Strejcovská

Vančurova 2775

415 01 Teplice

Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Ruská - úprava parkování, rekonstrukce komunikací a chodníku“ v k.ú. Teplice pro územní a stavební řízení

Dne 27. 9. 2018 byla Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí doručena žádost Jany Strejcovské, Vančurova 2775, 415 01 Teplice o vydání stanoviska ve shora uvedené věci. Žádost byla doložena projektovou dokumentací (2018), kterou zpracoval Ing. Michal Urbanský, Řetenická 224, 415 01 Újezdeček (ČKAIT 0401855). Investorem je Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající místní komunikace a zpevněných ploch v Teplicích v ulici Ruská v úseku mezi křižovatkami s ul. Lounská a Londýnská.

Stavbou jsou dotčeny pozemky na p.p.č. 4348/1, 4349, 4352, 4354, 4355, 3881/1, k.ú. Teplice.

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, vydává k předložené žádosti o vyjádření ve věci výše uvedené pro potřeby územních a stavebních řízení v souladu s ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhrnné stanovisko.

Předloženou projektovou dokumentaci posoudil **podle následujících právních předpisů v platném znění:**

1) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů (Bc. J. Loučková, tel.: 909).

Jsme dotčeným orgánem.

V souladu s § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění je nutné vyžádat si **závažné stanovisko orgánu odpadového hospodářství** (web. stránky Magistrátu města Teplice, odbor životního prostředí) pro územní a stavební řízení Ruská - úprava parkování, rekonstrukce komunikací a chodníku. Součástí žádosti o závažné stanovisko bude předložení části projektové dokumentace týkající se nakládání s odpady.

2) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Ing. V. Kolenatá, tel.: 911).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (Ing. V. Kolenatá, tel.: 911).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (Ing. L. Zachová tel.: 906).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

Popis stavby: PD řeší rekonstrukci povrchů v ul. Ruská v Teplicích. Jedná se o úsek mezi křižovatkami ul. Lounská a Londýnská dl. cca 220,5 m. Bude provedeno příčné uspořádání uličního prostoru. Navrženo je odstranění stávajícího povrchu vozovky s nahrazením novým z asfaltového betonu. Po obou stranách je navrženo šikmé stání celkem 92 PM. Pro pravý parkovací pruh na stávající zelení je navržena vozovka s asfaltovým povrchem. Budou rekonstruovány také chodníky, povrch z betonové dlažby. Odvodnění je řešeno v úseku u zástavby spádováním povrchu asfaltové vozovky k převýšené obrubě, kde se voda vlévá do nově navržených vpustí UV1 až UV17 a odvodňovacích žlabů OŽ 1-2. V rámci rekonstrukce kanalizace byly pro zaústění vpustí připraveny odbočky pro napojení ul. vpustí. Žlaby a vpustí jsou skrze stávající a nové přípojky

DN200 zaústěny do jednotné kanalizace procházející pod komunikací. Vzhledem ke značnému sklonu jsou vpusti navrženy blíže k sobě pro pojmání rychle tekoucí vody. V zemní pláni je vedena drenážní trubka DN100 PVC celoperforovaná.

5) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
(Ing. V. Kolenatá, tel.: 911).

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

6) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Ing. S. Klimešová, tel.: 914).

Jsme dotčeným orgánem.

Dle předložené PD dojde v rámci rekonstrukce ke kácení několika ks dřevin a k mýcení keřů.

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení či ve společném územním a stavebním řízení je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin - **v tomto případě Magistrát města Teplice** (dále viz upozornění).

Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů jsou závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

Upozornění pro stavebníka:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí upozorňuje na níže uvedené:

- V době realizace záměru bude **minimalizována prašnost**.


Za ochranu přírody a krajiny:

- „....Povolení orgánu ochrany přírody a krajiny není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé porosty do celkové plochy 40 m², dále pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň....“
- V případě, že dřeviny a keře (podlimitní i nadlimitní), které je nezbytné odstranit, rostou na pozemku, který **není** ve vlastnictví stavebníka, **vždy** je nezbytný souhlas vlastníka pozemku k tomuto zásahu.
- Dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí obdobím přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
- Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle arboristického standardu AOPK ČR „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017.

Závěr:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí na základě dílčích stanovisek dle jednotlivých úseků veřejné správy konstatuje, že pro stavbu „Ruská - úprava parkování, rekonstrukce komunikací a chodníků“ **stanovuje výše uvedené požadavky.**

Magistrát města
TEPLICE
415 95
8 131


Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- Adresát
- Vlastní
- Magistrát města Teplice, ÚPSŘ, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice