

# **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1**

## **K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

---

Č.J.: MgMT/047687/2021

Teplice, dne 5.5. 2021

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Ul. Ruská včetně VO**

### **ZADAVATEL:**

**Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621**

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

### **DOTAZ č.1:**

Ve výkazu výměr ZRN2 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ se nachází položka poř. č. 12 – 210204011-D montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m – 6 kus, která je dle našeho názoru ve výkazu výměr navíc. Ve výkazu výměr je již obsažena stejná položka č. 9, která představuje montáž správného počtu 8 kusů stožárů. Odstraní zadavatel výše uvedenou položku poř. č. 12 z výkazu výměr ?

### **ODPOVĚď č.1:**

Před pol. č. 12 je uvedeno písmeno D – což znamená demontáž 6 ks stávajících stožárů. Jedná se pouze o chybu v textu položky ( správně demontáž ). Tato položka zůstává součástí zadávací dokumentace a uchazeč jí ocení jako demontáž.

### **DOTAZ č.2:**

Mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací je rozpor u ohrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm. Ve výkazu výměr je uvedena nemodifikovaná vrstva a v projektové dokumentaci ( vzorový řez ) modifikovaná vrstva. Může zadavatel upravit výkaz výměr, aby korespondoval s projektovou dokumentací, tzn. nahradit ohrusnou vrstvu nemodifikovanou za ohrusnou vrstvu modifikovanou ?

**ODPOVĚĎ č.2:**

Ano, byla upravena pol. poř. č. 38 na ACO 11 tl. 40 mm z **modifikovaného asfaltu** v souladu s projektovou dokumentací. Upravený výkaz výměr nazvaný R1 uchazeč předloží spolu s podáním nabídky.

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....  
Bc. Šárka Marešová  
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

Příloha: soupis prací R1