

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce foyer DK I. etapa“

ZADAVATEL:

Dům Kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČ: 00081221

Zastoupený společností **ECC Group, a.s.**, Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona.

DOTAZ Č. 1:

Prosím o zodpovězení dotazu k ZD:

Žádáme zadavatele o zaslání doplňující PD – specifikace veškerých výplní otvorů a jejich provedení.

ODPOVĚĎ Č. 1:

Zadavatel níže zasílám bližší specifikaci výplní otvorů.

Venkovní schodiště u východní fasády:

- V1 – čtyřdílná dřevěná stěna – popsána na výkrese D.1.1.21 „Celkové řešení schodiště, konzol Z1+Z2+Výplně V1“
- Barevnost dřevěných částí výplně V1 bude provedena vhodnou lazurou v odstínu odpovídajícímu stávajícím výplním.

Venkovní schodiště u západní fasády:

- V2 – dvoukřídlé prosklené dveře – popsáno na výkrese D.1.1.25 „Demontáže, Pohled – nový stav, Výplně V2+V3“
- V3 – sklopný dvoudílný prosklený nadsvětlík – popsáno na výkrese D.1.1.25 „Demontáže, Pohled – nový stav, Výplně V2+V3“
- Barevnost dřevěných částí výplně V2+V3 bude provedena vhodnou lazurou v odstínu odpovídajícímu stávajícím výplním.

Venkovní kanál ZOKT z koncertního sálu:

- Dveře z místnosti č. 117 budou provedeny jako replika stávajících dveří – masivní dřevěné rámové dveře s dřevěnými výplněmi, bez požární odolnosti – informace o dveřích jsou na výkrese
- Barevnost výplně bude provedena vhodnou lazurou v odstínu odpovídajícímu stávající výplni a dřevěnému obkladu sálu.

Vestavba únikové cesty z kinosálu:

- Jednotlivé výplně otvorů jsou popsány na výkrese D.1.1.38 „Výřezy půdorysu 1.PP – spodní úroveň + řezy 1-1' až 4-4'“
- Požární odolnost dveří je uvedena na výkrese D.1.1.38 „Výřezy půdorysu 1.PP – spodní úroveň + řezy 1-1' až 4-4'“

- Barevnost dveřních výplní bude provedena vhodnou lazurou v odstínu odpovídajícímu stávajícím výplním.

INFORMACE Č. 1:

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která je 3. 6. 2021 v 14:00 hodin.

V Praze, dne 21/5/2021



Bc. Tomáš Lacina
Zástupce administrátora VŘ