

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2022 - 2024
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel:	Statutární město Teplice
Sídlo zadavatele:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČO:	00266621
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Ivana Müllerová

V Teplicích dne 11. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr se nachází položky:

572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	250,00		0,00	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	250,00		0,00	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

Žádáme zadavatele o upřesnění, zdali se v těchto položkách počítá i se spojovacím postřikem, těsnění spár zálivkou popř. zarovnání styčné spáry. Dále žádáme zadavatele o vysvětlení, proč jsou tyto zmiňované položky rozděleny na dvě samostatné položky.

Odpověď:

Zadavatel ve vztahu k výše uvedenému dotazu uvádí:

V položkách „572340111 Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m² asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm“ je počítáno i se spojovacím postřikem, těsněním spár zálivkou popř. zarovnáním styčné spáry.

Zmiňované položky jsou rozděleny na dvě samostatné položky, neboť jedenkrát je položka uvedena ve výkazu výměr pro rekonstrukce uličních vpustí a ve druhém případě se jedná o položku ve výkazu výměr pro opravy kanalizačních šachet.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

.....
Bc. Ivana Müllerová