

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Bezbariérové úpravy v objektu ZD Teplice“

ZADAVATEL:

Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČ: 00081221

Zastoupený společností **ECC Group, a.s.**, Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona.

DOTAZ Č. 1:

Dobrý den,

žádáme zadavatele o upřesnění zámečnických výrobků v části bezbariérový výtah se schodištěm:

- VV položky č.61 - 63 odkazují na výrobek Z2, který jsme v PD nenašli.

- Dále jsme našli rozpor ve výkresech SO 101.1.09 a SO 101.1.16, kde v řezu je popis výrobku Z1 :

SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ - MADLO DŘEVĚNÉ, UKOTVENÉ NA OCELOVÉ KOTVY DO

NOSNÝCH ZDÍ. V MÍSTĚ OKNA ZÁBRADLÍ S VÝPLNÍ DO ÚROVNĚ 100mm NAD PODLAHU. Ale

dle detailu má být kotveno do podlahy a má se jednat o kované zábradlí. Žádáme tedy o jasnou specifikaci

madel a zábradlí a pokud se má jednat o kované zábradlí tak návrh tohoto zábradlí aby bylo možné

jednoznačně ocenit do nabídky.

ODPOVĚĎ Č. 1:

V návaznosti na dotaz účastníka zadávacího řízení reaguje zadavatel následovně:

V části bezbariérový výtah se schodištěm, u položek č. 61-63 ve VV žádný odkaz na výrobek Z2 nenacházím. V PD je výrobek Z2 popsán ve výkrese řezu - SO 101.1.09 Řez A-A' a dále ve výkrese SO 101.1.20 Specifikace zábradlí Z2. Jedná se o zábradlí vnitřního schodiště v místech okenních otvorů, zábradlí v 1.NP u nástupu do výtahu a zábradlí ve 2.NP.

Výkres SO 101.1.09 je řez vnitřního schodiště a výtahové šachty. Výkres SO 101.1.16 je detail kotvení zábradlí venkovního schodiště – po korekci pro přehlednost je venkovní zábradlí přejmenováno na Z3, jehož specifikace odpovídá výkresu SO 101.1.18.

Součástí vysvětlení jsou i výše popsané výkresy.

INFORMACE Č. 1:

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která končí 4. 8. 2022 v 10:00 hodin.

V Praze, dne 20/7/2022



Bc. Tomáš Lacina

Zástupce administrátora VŘ