

LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
OZNACENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA	
1.01	ZADVEŘÍ	15,31	MRAMOR, DLAŽBA KOBRECEC	MALBA MRAMOR, OBKLAD SKLOUPY	ZÁVĚS, POHLED + KORK, NÁSTRČ	SKL. MRAMOROVÝ PÁSEK	
1.02	ZADVEŘÍ	19,62	MRAMOR, DLAŽBA KOBRECEC	MALBA MRAMOR, OBKLAD SKLOUPY	ZÁVĚS, POHLED + KORK, NÁSTRČ	SKL. MRAMOROVÝ PÁSEK	
1.03	SÁTKA	27,13	MRAMOR, DLAŽBA	MALBA MRAMOR, OBKLAD SKLOUPY	ZÁVĚS, POHLED + KORK, NÁSTRČ	SKL. MRAMOROVÝ PÁSEK	
1.04	SÁTKA	38,41	MRAMOR, DLAŽBA	MALBA MRAMOR, OBKLAD SKLOUPY	ZÁVĚS, POHLED + KORK, NÁSTRČ	SKL. MRAMOROVÝ PÁSEK	
1.05	INFORMACE, POKLADNA	9,05	MRAMOR, DLAŽBA	MALBA MRAMOR, OBKLAD SKLOUPY	ZÁVĚS, POHLED + KORK, NÁSTRČ	SKL. MRAMOROVÝ PÁSEK	
1.06	CHODBA	14,16	MRAMOR, DLAŽBA	MALBA MRAMOR, OBKLAD SKLOUPY	ZÁVĚS, POHLED + KORK, NÁSTRČ	SKL. MRAMOROVÝ PÁSEK	
1.07	CAFE BAR	33,99	MRAMOR, DLAŽBA KOBRECEC	MALBA MRAMOR, OBKLAD SKLOUPY	ZÁVĚS, POHLED + KORK, NÁSTRČ	SKL. MRAMOROVÝ PÁSEK	
1.08	FOYER	447,25	MRAMOR, DLAŽBA KOBRECEC	MALBA MRAMOR, OBKLAD SKLOUPY	ZÁVĚS, POHLED + KORK, NÁSTRČ	SKL. MRAMOROVÝ PÁSEK	

LEGENDA ZNAČEK:

- Spínač jednopólový řazení 1
Spínač sériový řazení 5
Spínač dvojitý střídací řazení 6+6
Repase stávajícího vícerarmenného svítidla max. 2x10W
Reprika stávajícího vícerarmenného svítidla max. 2x10W
Kruhové přisazené stropní svítidlo dle legendy svítidel
Jednoduchý vývod pro reklamní osvětlení
Nový rozvaděč silnoproudých rozvodů pro Foyer
Nový rozvaděč silnoproudých rozvodů pro Cafe Bar
Nový datový rozvaděč slaboproudých rozvodů
Nouzové svítidlo s baterií 1 hod stropní přisazené
Nouzové svítidlo s baterií 1 hod nástenné s piktogramem
Nouzové svítidlo s baterií 1 hod nástenné
Přívody pro RS1 a do RS2
Kabelové trasy ve žlabu nad podhledem (více kabelů v trase)
Kabelové rozvody světelných okruhů
Klesající vedení (napájení z dole/s hore)
Stoupající vedení (napájení dolů/nahoru)

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – REPASE STÁVAJÍCÍHO VÍCERARMENNÉHO SVÍTIDLA 2x 7W
B – REPLIKA STÁVAJÍCÍHO VÍCERARMENNÉHO SVÍTIDLA 2x 7W
C – ZUMTOBEL ONDARIA II LED #590 / 4000 K
D – ZUMTOBEL ONDARIA II LED #870 / 4000 K
E – ZUMTOBEL ONDARIA II LED #1150 / 4000 K
F – TREVOS DLN 230 BARI LED 2820 / 840 / 2030 lm / 4000 K / 19W
G – LED PÁSEK 4000 K v NOSNÉ HLINIKOVÉ LIŠTĚ vc. ZDROJE 230 / 12V
Nx – LEGRAND U2ILED N / 200 lm / IP42 / 1 hod

POPIS:

- ZNAČENÍ OSVĚTLENÍ
1 A 1 a
Část spínače
Číslo spínače
Typ svítidla
Číslo okruhu
ZNAČENÍ SPÍNAČŮ
1 / 1 a
Část spínače
Číslo spínače
Číslo okruhu
ZNAČENÍ NOUZOVÉHO OSV.
1 NP
Typ svítidla
NO stropní / NP piktogram / NS nástenné
Číslo okruhu

NAP. SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUD. CHRÁNÍČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Revize: 0

elitek – Patrik SCHÖR, Na Výšině 596, Ústí n. L.	IČ: 70584834
Vypracoval: Jakub Mařík	AutoCAD LT2010
Tech. kontrol: Patrik SCHÖR	Formát: Výkres A1
Schválil: Bc. Pavel BOHUNĚK	Stupeň: DPS
Investor: Dům kultury Teplice	Datum: 5/2020
Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice	Měřítko: 1:50
Akce: Rekonstrukce foyer Dům kultury Teplice D.1.4.5. Zařízení silnoproudé elektrotechniky D.1.4.5. Zařízení slaboproudé elektrotechniky	Zak. č.: 20010 Obj. č.: – Výkres č.: D.1.4.5-09
Název: Světelné rozvody – Situační schéma 1.NP	