



POZNÁMKA: NEZABUDOVANÉ ČÁSTI OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁSTRÍKEM "PORFIX" V M.C. 75-78 V TL. 18,5mm, V OPSTATNÍCH ČÁSTECH V TL. 10,5mm

VYPRACOVAL: JAN RITZINGER		KONTROLOVAL: ING. JOZEF SVOBODA	
ZPRACOVATEL: COLT		COLT INTERNATIONAL s.r.o. STRAKONICKÁ 1199 150 00 PRAHA 5	
OBJEDNATEL: Dům kultury Teplice Mírové náměstí 2950, 41580, Teplice PD REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE		OBJEDNATEL: DPS	
NÁZEV ZAKÁZKY: D.1.4.5 - ODVOD KOUŘE A TEPLA - ZOKT TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		MĚŘITEL: 1:100	
VYKONAL: PŮDORYS 1.PP NOVÝ STAV		MĚŘITEL: 05/2020	