



1x 2 x ...mm

POŽÁRNĚ ODOLNÝ
CHKE - V

SIGNÁL "POŽÁR" Z EPS KOUŘOVÁ SEKCE ZOKT Č.1 (24V, NC)

SIGNÁL "POŽÁR" Z EPS KOUŘOVÁ SEKCE ZOKT Č.2 (24V, NC)

SIGNÁL "POŽÁR" Z EPS KOUŘOVÁ SEKCE ZOKT Č.3 (24V, NC)

ZPĚTNÝ SIGNÁL DO EPS, ČINNOST ZOKT KOUŘ. SEKCE Č.1

ZPĚTNÝ SIGNÁL DO EPS, ČINNOST ZOKT KOUŘ. SEKCE Č.2

ZPĚTNÝ SIGNÁL DO EPS, ČINNOST ZOKT KOUŘ. SEKCE Č.3

ZPĚTNÝ SIGNÁL DO EPS, SUMÁRNÍ PORUCHA ZOKT

NAPÁJENÍ OVLÁDACÍHO PANELU
3x400V (NAPOJENÍ NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ)

POŽADAVEK NA ZÁLOHOVANÝ PŘÍVOD, 30 minut
dodávka stavby

VYPRACOVAL: JAN RITZINGER		KONTROLOVAL: ING.JOZEF SVOBODA	
ZPRACOVATEL: COLT		COLT INTERNATIONAL s.r.o. STRAKONICKÁ 1199 150 00 PRAHA 5	
OBJEDNATEL: Dům kultury Teplice Mírové náměstí 2950, 41580, Teplice	STUPEN: PD REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE	OBJEDNATEL: DPS	
ČÍSLO ZAKAZKY: D.1.3.A-	ODVOD KOUŘE A TEPLA - ZOKT TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	DATAUM: 1:100	
VTYKAL: BLOKOVÉ SCHÉMA NOVÝ STAV		MEŠTICO: 05/2020	ČÍSLO VÝKRESU: 08