

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce foyer DK II. etapa“

ZADAVATEL:

Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČ: 00081221

Zastoupený společností **ECC Group, a.s.**, Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona.

DOTAZ Č. 1:

- a) V Souhrnné technické zprávě je odkaz na C.3 situační výkres organizace výstavby. Bohužel nemáme tento výkres k dispozici. Mohli bychom tento výkres obdržet?
- b) V 1.NP se bude provádět nové sociální zařízení. Ve výkresu D116b – VÝŘEZ 1NP – NOVÝ STAV – je výpis hygienického vybavení pro m.č. 174 -178. Je hygienické vybavení součástí výběrového řízení? Pokud ano, prosíme o doplnění do VV.
- c) Narazili jsme na nesrovnalost mezi VVxPD u textilních požárních uzávěrů. Ve VV je 1ks požárního textilního uzávěru EI45 DP1 C 5300x3500mm, který je uvažován v 1.NP a 2ks požárních textilních uzávěrů o rozměrech 2350x2000mm a 2650x2000mm v 2.NP. Ve výkresové části se však ještě nachází v 2. NP (m.č.201) - 1 ks textilní požární uzávěr EW30DP3/C1 - 7000x3050mm a v 3.NP (m.č. 301) – 1ks textilní požární uzávěr EW30DP3/C1 - 7000x2700mm. Proč ve VV se s těmito požárními uzávěry neuvažuje? I v PBŘ jsou tyto uzávěry zahrnuty.

ODPOVĚĎ Č. 1:

Zadavatel reaguje na dotaz účastníka zadávacího řízení následovně:

- a) Situační výkres C.3, na který odkazuje Souhrnná technická zpráva, nebyl zpracován a odkaz ve zprávě je administrativní chyba, nebyl vymazán.
- b) Hygienické vybavení místností 174 – 178 není v tuto chvíli součástí zakázky.
- c) Opravená specifikace rolet a doplnění chybějících 2ks rolet byla doplněna do přiloženého výkazu výměr „Zadání_R1_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa.xls“, který je přílohou tohoto vysvětlení ZD.

Zadavatel vyzývá účastníky zadávacího řízení, aby při zpracování nabídky, použili tento aktuální výkaz výměr, jinak nebude možné jejich nabídku posuzovat.

INFORMACE Č. 1:

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která končí 30. 1. 2023 v 14:00 hodin.

V Praze, dne 10/1/2023



Bc. Tomáš Lacina
Zástupce administrátora VŘ