

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“

ZADAVATEL:

Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace, Lípová 796/13, 415 01 Teplice,
IČ: 00361216

Zastoupený společností **ECC Group, a.s.**, Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona.

DOTAZ Č. 1:

V předložené PD jsme nenalezli výkresy pro kuchyňské linky. Prosíme o doplnění PD o výkresy nebo alespoň náčrty kuchyňských linek, a to včetně specifikace požadovaného materiálu na jejich provedení.

ODPOVĚĎ Č. 1:

V příloze tohoto vysvětlení ZD zasíláme aktualizovaný výkres zámečnických a ostatních výrobků, č. výk. 1.21. Aktualizovaný je jen výrobek Z.06.

DOTAZ Č. 2:

V předloženém VV, v části D1.1. Rekonstrukce a vestavba, se v položkách č. 514-515 má ocenit provedení benátského štuk. V předložené PD není vyznačeno místo provedení a rozsah benátského štuk. Prosíme zadavatele o doplnění PD o umístění a rozsah provedení tohoto štuk. Zároveň žádáme o stanovení požadovaného designu štuk a doplnění výkazu výměr o položky pro ocenění sádrové stěrky, kterou je nutno provést pod benátský štuk.

ODPOVĚĎ Č. 2:

Rozsah benátského štuk je uveden přímo v položce, tzn. na schodiště bude provedeno 20 m² a v místnostech 1.NP bude provedeno 30 m². Do soupisu stavebních prací a dodávek jsme doplnili podklad pod benátský štuk (pol. č. 516). Přesný vzor benátského štuk bude odsouhlasen při provádění stavby za účasti památkového garanta, AD, TDS a investora.

DOTAZ Č. 3:

V předloženém VV, v části 776 Povlakové podlahy, se má ocenit dodávka a montáž dřevěného soklu k podlahám. V PD je uvedeno, že tento sokl má být proveden jako vytahovaný z povlakové krytiny. Žádáme o potvrzení požadovaného způsobu provedení soklu k povlakovým podlahám.

ODPOVĚĎ Č. 3:

Potvrzujeme provedení vytahovaného soklu z linolea přesně jak je uvedeno v PD na výkrese š. 1.09, popis X. Zároveň položka soupisu stavebních prací a dodávek č. 474 byla opravena

INFORMACE Č. 1:

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která končí 2. 3. 2023 v 14:00 hodin.

V Praze, dne 10/2/2023



.....
Bc. Tomáš Lacina
Zástupce administrátora VŘ