

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“

ZADAVATEL:

Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace, Lípová 796/13, 415 01 Teplice,
IČ: 00361216

Zastoupený společností **ECC Group, a.s.**, Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona.

DOTAZ Č. 1:

Truhlářské konstrukce : Repase stávajících masivních dveří – prosím o zveřejnění tloušťky stávajících masivních dveří (dle textu PBŘ : „-- Ve smyslu ČSN 730834 je možné ponechat stávající masivní dveře dle čl. 5.5.4 3 za předpokladu tloušťky dveří z masivu min 40mm, tloušťky dveří v nejužší části výplně 25mm, střelka zámku a kování závěsů ocelové a po obvodu dvevního křídla kromě prahové spáry bude požární těsnění. Takové dveře vyhovují na EW30DP3 a je možné je ponechat.“).

ODPOVĚĎ Č. 1:

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení přikládá bližší dokumentaci k interiérovým dveřím.

DOTAZ Č. 2:

Prosíme zadavatele o bližší specifikaci požárních ucpávek.

ODPOVĚĎ Č. 2:

Z pohledu zadavatele jsou požární ucpávky specifikovány jak v soupisu prací, tak v PD naprosto dostatečně. Položky soupisu prací, část D1.1 (pol. 251,252 a 253), v PD výpis zámečnických a ostatních výrobků, č. výk. 1.21, pozice Z.14a, Z.14b.

INFORMACE Č. 1:

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která končí 2. 3. 2023 v 14:00 hodin.

V Praze, dne 14/2/2023



Bc. Tomáš Lacina
Zástupce administrátora VŘ