

Ing. Jiří Kubelka
Třeskonice 46
Třeskonice
438 01



D0000000101836871508

NAŠE ZNAČKA
001131429977

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Kateřina Secká / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 30. 1. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 26. 1. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 2370,2371,2369/1 v katastrálním území Teplice vedené pod názvem „Revitalizace Horního rybníku Teplice“ se nachází zařízení **kabelového vedení VN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že v blízkosti a na stavbou dotčených pozemcích se nachází zemní kabelové vedení VN, které je chráněno ochranným pásmem, z čehož vyplývají i podmínky umístování staveb v jeho okolí.

Dotčené zemní kabelové vedení v této lokalitě požadujeme před započatím stavby vytyčit a zjistit jeho hloubku uložení a určit přesné umístění.

V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, křížení a souběh vedení technického vybavení v podzemní trase podle ČSN 73 6005. Dle PNE 33 3301 je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty.

Při velkém odkrytí kabelového vedení bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Při zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku.

Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana).

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

4P4P:000 RecType:Q ReqExtID:0013759879 ProcessID:CS-20230130T124253-0001 DocExtID:000000058038262 BOID:0014AA1A1223 EEDA892677444A915B4
SONM:ZISU:CS:PRN DocType:CZ05:AM(16) SAP:Yp:Depis-DOP-D42 ZakID:0012941194 DocID:001045468590 JA:2077p2-2324:77404 Ver:X59SD2300 QUICK str:2 lst:1

- 0000000101838671508

Zjistili provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Miroslav Hajný Dis.
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0013759879 ProcessID:CS-20230130T124253-0001 DocExtID:0000000058038262 BOLD:001A4A1A12231EEDA89267744A915B4
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAV(6) SA:Pyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0012941194 DocID:001045468590 IA:207/p22-234477404 Ver:X595D230 QUICK str:3 list:2



